

Оценка архитектурной доступности здания **Филиала ЧПОУ**
«Ставропольский кооперативный техникум» в г. Ессентуки

Общее количество зданий ПОО - **одно**

1. Количество зданий, в которых создана архитектурная доступность

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	1	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

I. Вход (входы) в здание

2. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

3. Поручни (при наличии наружной лестницы)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

4. Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)

Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%).

При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

5. Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

6. Достаточная ширина дверных проемов

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

7. Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

8. Достаточный размер входной площади (Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

9. При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	

10. План здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да

11. Тактильно-контрастные указатели

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	

12. Контрастная маркировка стеклянных дверей

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение ОДА		

13. Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение ОДА		

14. Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		

II. Пути перемещения внутри здания

15. Система вызова помощи

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

16. Достаточная ширина дверных проемов

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

17. Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

18. Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

19. Адаптированные лифты

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение ОДА		

20. Достаточная ширина дверных проемов лифта (0,9 м и более)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

21. Поручни на лестницах

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

22. Горизонтальные поручни на путях движения

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение ОДА		

23. Мобильный гусеничный подъемник

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

24. Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

25. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	

26. Сменные кресла-коляски

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

27. Контрастная маркировка стеклянных дверей

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение ОДА		

28. Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение ОДА		

29. Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да

30. Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		

31. Информационный терминал

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

III. Санитарно-гигиенические помещения

Туалетная комната

32. Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных (размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

33. Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом (Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение ОДА		

34. Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

35. Унитаз для инвалидов (Высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м)

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

36. Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение ОДА		да

37. Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

38. Раковина с поручнями

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

39. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей *

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

40. Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения		да
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

41. Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		

42. Система вызова помощника

	Обеспечено наличие	Отсутствует
Нарушение зрения	да	
Нарушение слуха		
Нарушение ОДА		