

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа станицы Медведовской» муниципального образования Тимашевский район

Местонахождения(адрес):

352720, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Медведовское, ст-ца Медведовская, ул. Чонгарская, д. 26.

Форма собственности объекта:

Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
--	----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---

1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	Имеется телескопический пандус
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	В наличии	
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	

1	2	3	4	5
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	Имеются	
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Имеются	
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Соответствует	
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Соответствует	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:				
уклон пандуса	К	не более 80 %	Соответствует	
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	В наличии	
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	В наличии	
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	
на высоте	К	0,7 м	Соответствует	
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Соответствует	
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	
поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Соответствует	
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух	О, С	наличие	Соответствует	

1	2	3	4	5
сторон				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	В наличии	
Входная площадка:				
Размер входной площадки:				
при наличии пандус	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Соответствует	
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	В наличии	
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	В наличии	
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1__				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	
2.4. Зона оказания услуги – этаж __1__				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не	Соответствует	

1	2	3	4	5
общественных зданий и сооружений различного назначения		менее одного места		
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	В наличии	
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	В наличии	

2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	В наличии	
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки)	К, О, С, Г	наличие	Имеется	

1	2	3	4	5
ки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				

3. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен	X*	X*	X	X	X
Объект недоступен					

4. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	При реконструкции или капитальном ремонте предусматриваются мероприятия по уменьшению высоты порога и увеличению длины пандуса для уменьшения уклона.
Вход	При реконструкции или капитальном ремонте выровнять высоту 1 ступеньки
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

Председатель комиссии:

заведующий хозяйством МБУ ДО «ДМШ ст-цы Медведовской»



Павлова Лидия Михайловна -

Члены комиссии:

начальник отдела управления социальной защиты населения в Тимашевском районе
председатель Тимашевской районной общественной организации Краснодарской краевой общероссийской общественной организации ВОИ




Костенко Елена Леонидовна

Бурдак Анна Дмитриевна