

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование Здание: ДОСААФ

Место нахождения (адрес): Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Блюхера, д. № 9

Форма собственности объекта Собственность общественных объединений

(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество создания армии, авиации и флота России» Новопокровского района Краснодарского края (право оперативного управления)

ИНН 2360004290

Руководитель: Сидельников А.А.

тел: 8(918)1304895

Собственник: ДОСААФ

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.2. Вход				
Входная площадка:				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5

1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответствует	СП 59.13330.2020 п. 6.2.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Не требуется	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:			Не требуется	
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 2,3 этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
высота подъема ступеней	О, С	13 – 17 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	28 – 35 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Наличие	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
высота порога	К	не более 1,4 см	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	#	#	+
Пути движения	-	-	-	#
1	2	3	4	5

Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Вход	Обеспечить высоту порога входной наружной двери не более 1,4 см.
Пути движения	Обеспечить высоту порогов в зону оказания услуги не более 1,4 см; Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестнице в зону оказания услуги; На внутренней лестнице на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней нанести рельефные обозначения этажей; Нанести тактильную предупреждающую полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша; Оборудовать подъемник (ступенькоход), дублирующий внутреннюю лестницу; Обустроить дверь входную (внутреннюю) шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.
Зона оказания услуги	Обустроить дверь в зону оказания услуги шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. Обеспечить высоту порогов в кабинете не более 1,4 см, ширину прохода не менее 1,2 м; Обеспечить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Санитарно-гигиеническое помеще- ние	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели так-
тильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Установлена кнопка вызова.

« 11 » февраля 20 25 г.
Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего паспорт старший специалист

Подпись

С.А. Сидорова

И.О. Фамилия.