



Межрегиональная общественная правозащитная организация инвалидов
"На коляске без барьеров"
Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@yandex.ru
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsfb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 3/Ф/26А ОТ 12 МАРТА 2026 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КУПЧИНСКИЙ ОЛИМП»
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБУ ДО СШОР «КУПЧИНСКИЙ ОЛИМП» ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ)

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А

Санкт-Петербург
2026 г.

Акт № 3/Ф/26а от 12 марта 2026 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Купчинский Олимп» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: **192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А**

Сведения об Объекте:

- часть отдельно стоящее здание **2** этаж, общая площадь: **396,4** кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**): **нет**

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): **Комитет имущественных отношений Санкт – Петербурга**

Основание для пользования Объектом: **право постоянного (бессрочного) пользования**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 192241, Санкт-Петербург, Пращская ул., д. 46**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **дополнительное образование в области спорта**

Наименование предоставляемых услуг: **Образование дополнительное детей и взрослых (85.41); Деятельность в области спорта прочая (92.62); Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки (85.42.9)**



Плановая мощность: **45-60 в день**

Форма способа оказания: **на объекте по месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети до 18 лет**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): **К, О, С, Г, У**

Мы, нижеподписавшиеся, **директор Семенов Виктор Иванович, действующий на основании Устава** с одной стороны, и **Яганова Юлия Викторовна, президент Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров»**,

Акт №3/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А		Выполнил 	Лист 2
-------------------------------------	---	---	---	-----------

действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**;
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (дополнительный вход): (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да, частично соответствует**



Акт №3/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А	 МОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------------	---	--	---	-----------

- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет



IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб», расположенный по адресу: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:



№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 82 от 30.12.2025 г. назначены ответственные сотрудники за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <p>1. Ответственные за обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации:</p> <p>- заместитель директора по АХР – Салдина О.И.;</p> <p>2. Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов:</p> <p>- тренеры, проводящие тренировки (по расписанию);</p> <p>С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 82 от 30.12.2025 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 11.03.2026 г., 12.03.2026 г.</p>	<p>Приказ № 82 от 30.12.2025</p>

Акт №3/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А		Выполнил	Лист
				4

1.2.	К, О, С, Г, У	Своей территории нет, пути движения по транспортному проезду и тротуару, на подходах занижения не обустроены. Покрытие твердое. Навигации нет.	
1.3.	К, О, С, Г, У	Условно доступно. Требуется сопровождение.	
1.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Вход с уровня земли – навес, дверь металлическая, без смотровой панели, порог с небольшим превышением, ширина двери менее нормативных требований, на боковой стене установлена информационная табличка, информация дублируется рельефно-точечным шрифтом Брайля, далее узкий тамбур, внутренняя дверь входного узла, ширина двери менее нормативных требований, порог с небольшим превышением. Кнопка вызова помощи ответственного сотрудника не установлена.	
2.2.	К	Условно/избирательно доступно. Ширина дверей входного узла и площадь тамбура менее нормативных требований, есть пороги с небольшим превышением. Помощь по сопровождению. Кнопка вызова помощи не установлена.	
2.3.	О	Избирательно доступно. Смотреть п.2.2. Помощь по требованию.	
2.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации и адаптации для данной категории нет. Только с сопровождением. Информационная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля установлен в недоступном месте.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Услуги оказываются на 1 и 2 этажах. Перемещение между этажами по внутренней лестнице, здание лифтом не оборудовано. Ширина коридоров, проходов/проемов – различна, есть с минимальной шириной, есть перепад высот в пределах одного этажа, пороги с превышением. Контрастирование краевых ступеней лестничных маршей внутренней лестницы не выполнено	
3.2.	К	Ограниченно доступно в пределах 1 этажа. Узкий коридор, проемы. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	О	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	С, Г	Условно доступно. Элементов адаптации/навигации для данной категории нет.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	

Акт №3/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А	 МОПИИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				5

4.1.	К, О, С, Г, У	По данному адресу занимаются дети, не имеющие инвалидности, занятия проводят тренеры в спортивном зале, расположенном на 1 этаже. Законные представители детей, из числа инвалидов или иных категорий МГН получают услуги в пределах 1 этажа.	
4.2.	К, О	Законным представителя детей услуги оказываются на 1 этаже здания. Избирательно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С, Г	Условно доступно. Только с сопровождением. Для законных представителей детей с ограничением слуха или зрения специальных средств адаптации нет.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Оборудованного сан. узла для инвалидов нет. Сан. узел есть, площадь помещения минимальна, дверной проем и проход узкие, элементов адаптации нет.	
5.2.	К	Временно недоступно.	
5.3.	О, С	Условно доступно. Требуется сопровождение.	
5.4.	Г, У	Доступно.	
5.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для оказания ситуационной помощи, согласно п.1.1.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 82 от 30.12.2025
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://олимп-баскет.рф/ На сайте есть разделе для посетителей с инвалидностью и иных категорий МГН - «Доступная среда» https://олимп-баскет.рф/sveden/ovz На странице сайта размещена информация о доступности объекта, расположенного по указанному адресу. Данная страничка сайта мало информативна и требует доработки в соответствии с нормативными требованиями. Версия для слабовидящих отсутствует.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		Ближайшие остановки общественного транспорта находятся: 1. На пересечении ул. Софийская и ул. Бела Куна: 1. Расстояние до организации: примерно 242 -340 м. 2. Время движения пешком около 3-4 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования оборудованы занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. Автобус № 12, 31, 91, 95, 116, 117, 141 (оснащённые низкопольным подвижным составом). Троллейбус № 35 (оснащённые низкопольным подвижным составом).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	

Акт №3/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6
-------------------------------------	---	--	---	-----------

8.1.	К, О, С, Г, У	Специально оборудованных парковочных мест нет. Возможно запарковаться на прилегающей территории.
------	---------------	--

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На официальном сайте доработать раздел «Доступная среда» в соответствии с нормативными требованиями, где разместить информацию по каждому объекту с размещением плана-схемы доступного входа для инвалидов и иных категорий МГН.
2. На официальном сайте установить версию для слепых в соответствии с нормативными требованиями.
3. На входной группе в спортивный центр установить информационную табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля в доступном месте для посетителей с ограничениями по зрению, размер таблички должен быть удобным для данной категории инвалидов.
4. Установить на входной группе в спортивный центр кнопку вызова ответственного сотрудника с соответствующим информационным знаком.
5. Установить на входной группе в спортивный центр информационные знаки доступности по нозологическим группам инвалидов.
6. Выполнить контрастирование краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц.
7. Приспособить помещение сан. узла, расположенного на 1 этаже здания в соответствии с нормативными требованиями при наличии технической возможности.
8. При наличии возможности выполнить замену наружной двери входного узла, дверь установить в соответствии с нормативными требованиями, дверь должна быть оборудована доводчиком с задержкой закрытия и смотровой панелью.
9. Обратиться по принадлежности для обустройства занижений на тротуаре в непосредственной близости от входной группы.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Директор
ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп»
Фрунзенского района СПб



Семенов В.И.

Президент
МОПОИ «На коляске без барьеров»



Яганова Ю. В./

М.П.

Акт №3/Ф/26а от 12.03.2026	ГБУ ДО СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района СПб 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 33, корпус 1, литера А	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
-------------------------------------	---	---	--------------	-----------