

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

Место нахождения (адрес) ст. Старотитаровская, ул. Ленина, д.211

Форма собственности объекта, муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор МБОУ СОШ № 6. Чуян О.А., т.90-1-01. 8-952-85-92-663
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Отсутствует	Не предусмотрено
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Отсутствует	Не предусмотрено
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:⁴				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствует	Не предусмотрено
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствуют	Установить указатели направления движения п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Отсутствует	Не предусмотрено
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Отсутствует	Не предусмотрено
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует	Установить поручни по обеим сторонам лестничного марша.
- поручни на высоте	О, С	90 см.		
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	Предусмотреть ширину ступеней 35 - 40 см. п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не соответствует	Предусмотреть единообразие ступеней
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	Предусмотреть уклон пандуса (высота / длина) не более 1/20 (5%)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	Установить поручни вдоль обеих сторон пандуса п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	Установить поручни пандуса на высоте 0,7 м. п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	Установить поручни пандуса на высоте 0,9 м. п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 м. п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Несколько покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Уменьшить высоту порога двери не более 1,4 см. п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствует	Не предусмотрено
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	Предусмотреть ширину дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Предусмотреть высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см. п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствуют	Необходимо установить поручень по обеим сторонам внутреннего лестничного марша
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Отсутствует	Установить горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные напольные указатели за 60 см. перед лестничными маршами сверху и внизу
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Отсутствует	Предусмотреть различный цвет ступеней и площадок перед ними п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подьема	Ж, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:				
- на высоте	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	Требуется установить подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не предусмотрено
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.5. Зона оказания услуги¹ – этаж 1-3				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания (Столовая)				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки-барьера регистрации (В x Ш) и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Соответствует	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	Увеличить ширину проема двери в классы не менее 0,9 м. п. 6.3.2
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Уменьшить высоту порога двери не более 1,4 см. п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	Предусмотреть столы с высотой рабочей поверхности не более 0,85 м. п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75x0,49м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.7. Санитарно-гигиеническое помещение – 1-3 этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	Предусмотреть кабину для инвалидов (п. 5.3.2)
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	Нанести знак доступности кабины для инвалидов (п. 5.3.6)
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8м.	Не соответствует	Предусмотреть размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x 1,8м. п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м. п. 5.3.3;
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	Предусмотреть пространство для разворота кресла-коляски п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	Установить откидные опорные поручни, штанги п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	-Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом п. 5.3.6
2.8. Средства информации – этаж 1-3				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Не соответствует	Нанести знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	+	#
Вход	-	-	+	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения
Вход	Установить поручни по обеим сторонам лестничного марша. Требуется установить подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу Установить поручни по обеим сторонам лестничного марша. Предусмотреть ширину ступеней 35 - 40 см. Предусмотреть единообразие ступеней Предусмотреть уклон пандуса (высота / длина) не более 1/20 (5%) Установить поручни вдоль обеих сторон пандуса п. 4.1.15 Установить поручни пандуса на высоте 0,7 м. п. 4.1.15 Установить поручни пандуса на высоте 0,9 м. п. 4.1.15 Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 м. п. 4.1.15 Уменьшить высоту порога двери не более 1,4 см. п. 5.1.4
Пути движения	Необходимо установить поручень по обеим сторонам внутреннего лестничного марша Нанести тактильные напольные указатели за 60 см. перед лестничными маршами вверх и вниз Требуется установить подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц Установить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием Предусмотреть ширину дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку п. 5.2.4 Предусмотреть высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см. п. 5.2.4
Зона оказания услуги	Увеличить ширину проема двери в классы не менее 0,9 м. п. 6.3.2 Уменьшить высоту порога двери не более 1,4 см. п. 5.1.4 Предусмотреть столы с высотой рабочей поверхности не более 0,85 м. п. 7.1.9
Санитарно-гигиеническое помещение	Предусмотреть кабину для инвалидов (п. 5.3.2) Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом п. 5.3.3; рис. Д. 11 Предусмотреть пространство для разворота кресла-коляски п. 5.3.3; рис. Д. 11 Нанести знак доступности кабины для инвалидов (п. 5.3.6) Установить откидные опорные поручни, штанги п. 5.3.3; рис. Д. 11 Предусмотреть размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x 1,8м. п. 5.3.3; рис. Д. 11 Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м. п. 5.3.3; Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом п. 5.3.6
Средства информации	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения Нанести знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

«13» октября 2015 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Ф.И.О.