



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 120/1/11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетному общеобразовательному учреждению Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени

Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича. Объекты защиты –

здание основного корпуса, вспомогательные помещения (категория высокого риска).

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 120 от «25» июля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 08 августа 2019 г. по 12 ч. 40 мин. «04» сентября 2019 г. проведена проверка - старшим инспектором ОНД и ПР Динского района – государственным инспектором Динского района по пожарному надзору майором внутренней службы Джемом Мелько Райсовичем – БОУ МО Динской район «СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича», здание основного корпуса, вспомогательные помещения, расположенные по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, д. 169, совместно с директором БОУ МО Динской район «СОШ № 29 им. Героя Советского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Союза Броварца Владимира Тимофеевича» Кунаковской Мариной Александровной.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении электрощитовой, во вновь возведенной учительской, в помещениях, расположенных перед	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной	30.01.2020г.	

	эвакуационными выходами наружу на первом этаже здания школы не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации	безопасности», п.14 НПБ-110-03; п.6.7*, п.7.28, п.7.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).		
2.	Допускается размещение датчиков автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 метров до светильников, расположенных в коридорах здания, кабинете вожатых и т.д.	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования").	30.01.2020г.	
3.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет	(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012).	30.01.2020г.	
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от примыкающих коридоров частично демонтированы	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. д) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», п.6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	30.01.2020г.	
5.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (на втором этаже	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»).	30.01.2020г.	

	здания школы в широкой части коридора из легких конструкций возведена учительская)			
6.	При эксплуатации эвакуационных путей на третьем этаже здания школы, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в общем коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 (деревянный пол окрашенный масляной краской)	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	30.01.2020г.	
7.	Двери лестничных клеток, расположенные на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.17, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	30.01.2020г.	
8.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания школы наружу, на дверях эвакуационных выходов из помещения столовой и актовом зала наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»).	30.01.2020г.	
9.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение электрощитовой) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь)	(ст. 4, ч.1 ст. 88 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	30.01.2020г.	
10.	Выход из лестничной клетки на кровлю предусмотрен не через противопожарную дверь 2-го типа	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	30.01.2020г.	
11.	В высокой части здания школы отсутствует ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	30.01.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Динского района –
государственный инспектор Динского района
по пожарному надзору
Джемо М.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 04 » 09 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » 09 2019 г.