

Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности и профилактической

работы по Индустриальному району г. Хабаровска

Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

«11» 03 2020г.

Регистрационный № 08401365-10-1074

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении здания Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» (КГБ ПОУ «ХККИ»)

Принадлежит Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Хабаровский краевой колледж искусств»

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. Ф 4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022700912684

Идентификационный номер налогоплательщика 2721025990

Местонахождение юридического лица: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162

Место нахождения объекта защиты:

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 113 Б

Тел: 8(4212) 30-48-52

п/п	Наименование раздела
1.	ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА Оценка пожарного риска проводилась. На момент проведения экспертизы, расчётное значение уровня пожарного риска составляет $0,5184 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}$ воздействия опасных факторов пожара в год, что меньше допустимого значения индивидуального пожарного риска $1 \cdot 10^{-6}$. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения пожарного риска:

Статьи Федерального закона №123 от 01.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Обеспечение огнестойкости:

Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений.

В помещении применяются строительные конструкции с пределом огнестойкости и классом пожарной опасности, соответствующие второй степени огнестойкости здания. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций:

- несущие элементы и перекрытия – К0;
- наружные стены – К0;
- стены лестничных клеток – К0;
- марши и площадки лестниц – К0.

Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.

Ограничение распространения пожара

Статья №52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются несколькими способами:

- 1) применение объёмно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
- 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации). Оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- 4) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств защиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
- 5) применение первичных средств пожаротушения.

Автоматическая пожарная сигнализация

Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Система обнаружения пожара (автоматическая пожарная сигнализация), оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учётом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях декларируемого объекта.

Статья №83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации.

1. Автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная в здании в соответствии с проектной документацией, разработанной и утверждённой в установленном порядке.
2. Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.
3. Пожарные извещатели пожарной сигнализации располагаются в защищаемом помещении таким образом, что обеспечивают своевременное обнаружение пожара в любой точке здания.
4. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.
5. Пожарные контрольно-приёмные приборы установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
6. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

Система оповещения

Статья №84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях.

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях осуществляется путём подачи специального текста во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
2. Пожарные оповещатели, установленные на объекте обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре, в течение времени эвакуации.
3. В любой точке защищаемого объекта, где осуществляется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, выше допустимого уровня шума. Световые оповещатели обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.
4. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Эвакуационные пути

Статья №53. Пути эвакуации людей при пожаре.

1. Здания имеет объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей выполнено следующее:
 - 1). Имеется необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
 - 2). Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- 3). Организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей).

Статья №89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.

1. Эвакуационные пути в здании и выходы из здания, обеспечивают безопасную эвакуацию людей.
2. Число эвакуационных выходов из здания обеспечено в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удалённой точки нахождения людей до ближайшего эвакуационного выхода.

Отопление и вентиляция

Противопожарные мероприятия не предусмотрены.

Электрооборудование

Статья №82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений.

1. Линии электроснабжения помещений здания оборудованы устройствами защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприёмников.
2. Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита.

Наружный противопожарный водопровод

Статья №62. Источники противопожарного водоснабжения

1. В качестве источников противопожарного водоснабжения используется пожарные гидранты, расположенные на магистральном наружном кольцевом водопроводе.

Внутренний противопожарный водопровод

Статья №62. Внутреннее пожаротушение в помещении осуществляется от внутренних пожарных кранов.

Первичные средства пожаротушения

Статья №43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организации, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами.

Статья №60 Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях.

	1. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. В качестве первичных средств пожаротушения на объекте используются огнетушители. 2. Количество, тип и места размещения первичных средств пожаротушения соответствуют нормативным документам.
2.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Страхование не предусмотрено
3.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статьи №№ 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 79, 82, 83, 84, 90, 91, 105 - обеспечиваются. 2. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, пункты 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1 – 4.3.4, 5.2.12, 5.2.23. 3. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, пункты 5.4.18, 6.7.10 – обеспечиваются. 4. СП 3.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности, пункты 3.1 – 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 - обеспечиваются. 5. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пункты 5.2.2 - обеспечиваются. 6. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, пункты 12.2.1, 12.2.2, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6 - 13.3.9, 13.3.17 - обеспечиваются. 7. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, пункты 4.1 - 4.10 - обеспечиваются. 8. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, пункты 4.1, 5.1, 5.2 - обеспечиваются. 9. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, пункты 4.1 - 4.2.9 - обеспечиваются.

	10. СП10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности, пункты 4.1.1, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.7 - 4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.7.2 – обеспечиваются. 12. Правила противопожарного режима. Постановление Правительства от 25.04.2012 г. № 390, пункты 2 – 7, 22, 23, 25, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 61-65, 70, 71, 77, 461 - 463, 480 - обеспечиваются.
--	--

Декларирование объекта проводилось на основании ст.64 Федерального закона №123 от 01.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Настоящую декларацию разработал:

Директор КГБ ПОУ «ХККИ»



Мосин И.Э.

«11» марта 2020 г.

