

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района
352570, Россия, Краснодарский край п. Мостовской ул.Заводская, 1-б, тел.:8(86192) 5-15-41

п. Мостовской

(место составления акта)

« 14 » октября 20 19 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 199

По адресу/адресам: Краснодарский край, Мостовский район, поселок городского типа
Мостовской ул. Красная, 57

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Мостовского района по
пожарному надзору № 199 от 04.09.2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 поселка Мостовского муниципального образования
Мостовский район (здания и территория столовой)*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Настоящая проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного
надзора, ФРГУ № 10001495160**

Дата и время проведения проверки:

« 17 » сентября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 08 » октября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 14 » октября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / (3 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Самойленко М.А.

04 сентября 2019 года в 11 часов 15 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Демин Владимир Сергеевич, начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Мостовского
района

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки Директор МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского Самойленко Марина Алексеевна присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	2.	3.	4.
1.	Здание столовой не обеспечено вторым эвакуационным выходом (количество посадочных мест более 50)	СНиП 21-01-97* п. 6.12*	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
2.	Ширина выходы ведущего из здания столовой непосредственно наружу не соответствует требованиям пожарной безопасности (составляет менее 1 метра 20 сантиметров. (Количество эвакуирующихся из здания более 50 человек)	СНиП 21-01-97* п. 6.16	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
3.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания столовой	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ)	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
4.	Помещения здания столовой не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	НПБ 110-03 табл. 1 п.9	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
5.	В помещениях здания столовой не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	НПБ 104-03 табл.2 п.3	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
6.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания кухни	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ)	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
7.	Помещения здания кухни не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	НПБ 110-03 табл. 1 п.9	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
8.	В помещениях здания кухни не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	НПБ 104-03 табл.2 п.3	Директор Самойленко Марина Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
9.	На территории объекта отсутствует указатель направления движения к	ППР в РФ п. 21	Директор Самойленко Марина

наружным источником противопожарного водоснабжения		Алексеевна; МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского
--	--	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нет---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нет---

~~Нарушений не выявлено~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 199/1/9 от 14.10.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.С. Демин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Самойленко Марина Алексеевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____» _____ 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)