

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

возможности устройства пандуса для маломобильных групп населения
к зданиям МБОУ СОШ №15,
находящимся в станице Старонижестеблиевской по ул. Базарной, 23.

Муниципальным предприятием Красноармейского района «Архитектурно-градостроительный центр» произведено обследование земельного участка с объектом недвижимости здания МБОУ СОШ №15 на предмет возможности строительства пандуса для маломобильных групп населения.

В результате обследования установлено:

Вход в здание начальной школы:

- высота цоколя здания – 1,2 м;
- ширина проема входной двери – 1,3 м;
- размеры входной площадки и тамбура удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Ступени (размерами 0,26х0,17 (h) м) не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012;
- с левой стороны от крыльца проходят инженерные коммуникации.

Расчетная длина пандуса с учетом нормативных требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» должна быть длиной 24,0 м и шириной 1,0 м. Устройство пандуса проектной длины возможно с правой стороны от крыльца.

Вход в здание основного корпуса:

- высота цоколя здания – 0,75 м;
- ширина проема входной двери – 1,9 м;
- размеры входной площадки, крыльца и тамбура удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Расчетная длина пандуса с учетом нормативных требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» должна

быть длиной 15,0 м и шириной 1,0 м. Устройство пандуса проектной длины возможно с левой стороны от крыльца.

Схема расположения пандусов прилагается.

Директор МП КР «Архитектурно-градостроительный центр»

Оч-

Н.Д.Остахова

Инженер

М. Н. Комаревцева

*Согласовано:
Председатель РО ВОУ*



В.И. Шевцова