

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

## ПРЕДПИСАНИЕ № 86п-26-2019

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 30 апреля 2019 №86

г.Славянск-на-Кубани

Ведущий специалист-эксперт Жукова Инга Николаевна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 123р-26-2019 от 26.03.2019  
МБОУ СОШ № 15 Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 23 ОГРН  
1022304036325 зарегистрирован 26.11.2002г. инспекцией ФНС по Красноармейскому району  
Краснодарского края ИНН 2336011258

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

- п. 5 ч.13 ст. 12 ФЗ 23.02.13 № 15 ФЗ от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- п. 5 Приказ Минздрава РФ от 12.05.14 №214н "Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения": отсутствует знак о запрете курения при входе на территорию и в здание школы.

ст. 28 ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п. 8.3 - прилегающая территория хозяйственной зоны нуждается в ремонте, асфальтовое покрытие въезда и входа на территорию, хозяйственной зоны пришло в негодность, многочисленные выбоины, твердое покрытие отсутствует;

п. 10.6 - Расписание уроков I, II звена составлено без учета динамики дневной работоспособности учащихся: объем общей нагрузки в течение дня превышает гигиенический норматив;

п. 10.8 – в отдельных случаях в 5-9 классах в течение учебного дня не соблюдается чередование предметов естественно-математического цикла с гуманитарными предметами, что подтверждается экспертным заключением №201 от 25.04.2019г.№;

п.п. 4.28, 4.29 – внутренняя отделка стен основных помещений выполнена водоэмульсионной краской, полы в учебных помещениях выполнены линолеумом или деревянные крашенные. В отдельных кабинетах нуждаются в ремонте, стены поражены грибком, штукатурка рыхлая, не целостная, краска на полу стерлась (раздевалки для девочек и мальчиков на 1 и 2 этажах, в кабинете №3, в коридоре и др. помещениях);

п. 4.15 - в раздевалке для девочек неисправная раковина;

п. 4.25 - при проверке во всех санитарных узлах отмечено отсутствие туалетной бумаги, мыла на раковинах, нет электросушилок, не предусмотрены бумажные рулоны для соблюдения личной гигиены детьми. На первом этаже в санитарном узле не заменен сливной бачок с трещинами, раковина течет. Большинство унитазов не оборудованы детскими сидениями. Течет раковина в санитарном узле на втором этаже;

п. 5.3 - ученические столы в кабинетах 1б, 3б, 4б не обеспечены устройствами для изменения наклона рабочей плоскости, что не соответствует требованиям (экспертное заключение №201 от 25.04.2019г.);

п. 12.11 - раздевалки на первом и втором этаже содержаться неудовлетворительно, внутренняя отделка нуждается в ремонте, стены поражены грибком, штукатурка рыхлая, не целостная, краска на полу стерлась. В раздевалке для мальчиков крайне неудовлетворительное санитарное состояние, помещение своевременно не убирается, помещение замусорено, пыльное, на полу грязь, песок;

п. 7.2.9 - не исправно искусственное освещение в раздевалке для мальчиков;