

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **МБОУ СОШ № 15**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Красноармейский р-н ст-ца. Старонижестеблиевская Базарная 23**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **МБОУ СОШ № 15**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2336011258**

Телефон: **97-1-47**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **В учреждении приняты следующие меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов: установлена «кнопка вызова» сотрудника, приказом назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности, утвержден порядок оказания ситуационной помощи инвалидам. Данные меры согласованы с КРО ВОИ.**

Плановая дата обследования: **12.2018**

Фактическая дата обследования: **12.12.2018**

Организация: **УСЗН в Красноармейском районе**

Должностное лицо: **специалист 1 разряда**

ФИО: **Шепель А.А.**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства	С	не более	п. 5.2.7	Соответствует	

3

на пути движения, выступ (на стенах)		10 см.			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Наличие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Зона оказания услуги					
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более	п. 7.1.9	Соответствует	

4

Ширина и высота проема стола для ног	К	0,85 м. не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#

5

Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить опорные поручни, штанги

13.12.2018

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан и групп населения



А.А. Шепель