

Перечень проверенных мероприятий:

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
1.1.4.	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами	Нет	Представлены документы.	15.07.2025
1.1.5.(а.)	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
1.1.5.(б.)	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования индивидуальных тепловых пунктов и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
1.1.5.(в.)	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) внутренних систем теплоснабжения и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплоснабжающих установок	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
1.1.6.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Нет	Представлены ОРД об утверждении перечня производственных инструкций и перечня инструкций по эксплуатации.	15.07.2025
1.1.7.	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности	Нет	Представлены производственные инструкции и инструкции по эксплуатации.	15.07.2025
1.1.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении)	Да	Не представлен паспорт (копия) тепловых пунктов.	
1.1.9.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Нет	Представлены подтверждающие документы, соглашение об оперативном взаимодействии при нештатных ситуациях в системе теплоснабжения - подписано. Объект не относится к категории Многоквартирный дом, предоставлены требуемые подтверждающие документы.	

Перечень проверенных мероприятий:

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
1.1.10.	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Нет	Регуляторы и автоматическое регулирование отсутствует (не требуется) - подтверждено представленной проектной документацией.	15.07.2025
1.2.1.	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и тепло-потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на тепло-потребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Нет	Нарушение не выявлено.	15.07.2025
1.3.1.	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Нет	Нарушение не выявлено.	15.07.2025
1.3.2.	Наличие Акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Нет	Предоставлен акт сверки расчетов, подтверждающий на момент проверки отсутствие задолженности и/или документ, подтверждающий урегулирование и порядок погашения задолженности.	
1.4.1.(а.)	Периодическая проверка узла учета	Нет	Соответствие УУТЭ: допущен к коммерческому учету до __.12.2027	15.07.2025
1.4.1.(б.)	Наличие актов разграничения балансовой принадлежности	Нет	Представлен акт разграничения балансовой принадлежности.	
1.4.2.	Документы о проведении проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Нет	Представлены документы о проверке работоспособности КИП.	15.07.2025
2.1.	Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил (только для МКД)	Нет	Объект НЕ относится к категории Многоквартирный дом.	15.07.2025


Перечень проверенных мероприятий:

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
2.2.	Документы о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы (только для МКД)	Нет	Закрытая схема теплоснабжения (дезинфекция не предусмотрена п.11.5.17. Правил №2234).	15.07.2025

* номер пункта соответствует номеру показателя в приложении №4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234).

Заключение: По данному объекту не выполнены требования по технической готовности согласно пункту 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

Участники комиссии:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Гущина И.А.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		01.08.2025
Вепрева Н.Н.	завхоз, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"	Потребитель		01.08.2025

С актом проверки готовности ознакомлен,
один экземпляр акта получил:


(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)



Акт № 2025-КФ_ПС-2907
промывки оборудования теплового пункта (узла)
и внутренних отопительных систем потребителя

Дата оформления: 15 . 07 . 2025 г.

Потребитель

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"
Юр. адрес: 610902, Кировская область, г.о. город Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, д. 22
Телефон: _____
Договор: 930032-ЦЗКО

Объект

Наименование: Нежилое, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино", Киров г, Сидоровка, Космонавтов ул, 18а А (Теплоустановка: 9300380012_КОСМОНАВТОВ 18"А" ДОМ КУЛЬТУРЫ)
Адрес: 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Космонавтов ул, дом № 18а
Назначение: _____
Теплоисточник: КОТ. 6.14

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 15 . 07 . 2025 г. проведена промывка оборудования и внутренних отопительных систем Потребителя.

Расчет по приборам учета: Нет

Поверка ПУ: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Время промывки, час	Кол-во зап.	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Q затрат. воды, Гкал	Факт промывки	Промывка принята	Комментарий
1	№1 1: Зависимая Отопление	10	2	0	ХВС				0		Выполнена	Принята	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ". Проведена промывка гидродинамическим способом.

Статус объекта: промывка принята

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Гущина И.А.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		01.08.2025
Вепрева Н.Н.	завхоз, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"	Потребитель		01.08.2025



Акт № 2025-КФ_ОС-3182
опрессовки оборудования теплового пункта (узла)
и внутренних отопительных систем потребителя

Дата оформления: 15 . 07 . 2025 г.

Потребитель

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"
Юр. адрес: 610902, Кировская область, г.о. город Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, д. 22
Телефон:
Договор: 930032-ЦЗКФ

Объект

Наименование: Нежилое, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино", Киров г, Сидоровка, Космонавтов ул, 18а А (Теплоустановка: 9300380012_КОСМОНАВТОВ 18"А" ДОМ КУЛЬТУРЫ)
Адрес: 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Космонавтов ул, дом № 18а
Назначение:
Теплоисточник: КОТ. 6.14

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 15 . 07 . 2025 г. проведена опрессовка оборудования и внутренних отопительных систем Потребителя.

Результаты опрессовки систем теплопотребления:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Опрессовка принята	Комментарий
1	№1 1: Зависимая Отопление	7,5	10	0	Выполнена	Принята	

Результаты опрессовки оборудования теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Опрессовка принята	Комментарий
1	1 1	12,2	10	0	Выполнена	Принята	

Статус объекта: опрессовка принята

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Гущина И.А.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		01.08.2025
Вепрева Н.Н.	завхоз, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"	Потребитель		01.08.2025

Акт № 2025-КФ_ГН-1252
установки/ревизии дроссельного устройства
(гидравлической настройки)



Дата оформления: 15 . 07 . 2025 г.

Потребитель

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"

Юр. адрес: 610902, Кировская область, г.о. город Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, д. 22

Телефон: _____

Договор: 930032-ЦЗКО

Объект

Наименование: Нежилое, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино", Киров г, Сидоровка, Космонавтов ул, 18а А (Теплоустановка: 9300380012_КОСМОНАВТОВ 18"А" ДОМ КУЛЬТУРЫ)

Адрес: 610932, Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Космонавтов ул, дом № 18а

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

(должность, фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 15 . 07 . 2025 проведена гидравлическая настройка оборудования Потребителя
(установка/ревизия дроссельного устройства)

Ответственность за сохранность пломб возлагается на потребителя.

Примечание: Не требуется, объект запитан от кот.6.14. Регулировки производятся ЕТО.

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Гущина И.А.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		01.08.2025
Вепрева Н.Н.	завхоз, Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры села Порошино"	Потребитель		01.08.2025