



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНТАКТ»

ОГРН 1234300009107 ИНН 4345528818

610007, г. Киров, ул. Нагорная, д.6, каб. 9; тел.: +7-912-734-10-01, 441001@bk.ru

АКТ № 32

Промывки и гидравлического испытания системы отопления (в границах балансовой принадлежности) включая бойлер, теплообменник (не нужно зачеркнуть) в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры села Порошино»

г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, д.18А

«15» июля 2025г.

Мы нижеподписавшиеся в составе:

Представитель
потребителя: _____

Представитель поставщика: директор ООО «КОНТАКТ» Сивуха А.Н.

Составили настоящий акт о том, что была произведена:

1. Промывка системы отопления (в границах балансовой принадлежности), включая бойлер, теплообменник (не нужно зачеркнуть) в течение 2 ч. до появления чистой исходной воды.
2. Гидравлическое испытание на прочность системы отопления (в границах балансовой принадлежности), включая бойлер, теплообменник (не нужно зачеркнуть) давление воды было поднято до требуемого по инструкции.
 - По истечении 10 мин. После отключения насоса стрелка манометра не отклонилась.
 - Удельная утечка воды на 1 м³ объема испытываемой тепловой сети составила 0 т/ч*м³.
3. Ревизия запорной арматуры (в границах балансовой принадлежности) установленной на трубопроводах систем теплоснабжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


В результате промывки и гидравлического испытания вода на выходе осветленная, течи не обнаружено.

Запорная арматура в исправном состоянии.

Считать возможным допустить систему в эксплуатацию.



 / Верфева Н.Н. - представитель потребителя

 / Сивуха А.Н. - представитель поставщика