

**ПАСПОРТ**  
Общественное здание  
**1. Информация об объекте**

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 города Белореченска муниципального образования Белореченский район

Тип объекта И другие объекты физической культуры и спорта

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н г. Белореченск ул. Ленина 117

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

Телефон: **8 (86155) 3-37-51**

Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **1-3**

Плановая дата обследования: **09.2023**

Фактическая дата обследования: **06.09.2023**

Организация: МБУ ДО СШ З Г. БЕЛОРЕЧЕНСКА МО БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Должность лица: директор

ФИО: Онопrienко Александр Владимирович

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Вход				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1 Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 %	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Не соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
<b>Средства информации</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, Г, С	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Не требует приспособления
Вход	На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обим сторонам на высоте 90 см
	На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более)
	На лестнице на входе наружной предусмотреть ширину ступеней 35-40 см
	На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см
	На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон
	Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели
	Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна двери входной внутренней на входе в здание на уровне 0,9 – 1,0 м
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обим сторонам на высоте 90 см
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
Зона оказания услуги	Обеспечить в зале не менее 5% мест для инвалидов-колясочников
	Установит высоту поверхности (столов, прилавков, окошек касс и т.п.) высотой не более 0,8 – 0,85 м (гардеробная)
	Установить прилавки (столы, стойки и т.п.) у места получения услуги шириной не менее 1,0 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	Установить опорные поручни, штанги
Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

«06» Сентября 2023г.  
 Дата составления Паспорта  
 Старший специалист  
 Должность лица, составившего Паспорт



Свириденко Д.П.  
 Ф.И.О.