

Информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере образования

В 2013 году МБОУ СОШ №4 Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю выписано Предписание № 154/1/2 от 17.06.2013 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Вид нарушения: на втором этаже отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

Срок устранения нарушения: 16.12.2013 г.

Отметка о выполнении: планируется устранить до 2015 года.