

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Краснотурьинск

"22" мая 2015 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Краснотурьинская детская художественная школа»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
встроено-пристроенное здание из 2 этажей с цокольным этажом, 1 478,4 кв. м, наличие прилегающего земельного участка - да, 1 674 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1992 г., последнего капитального ремонта:  
ремонт кровли – 2003 г., ремонт фасада – 2004 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего косметического – -, капитального - нет

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Краснотурьинская детская художественная школа» (МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:  
624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80, тел./факс 8(34384) 3-62-99, тел. 3-58-60, 6-05-09, e-mail: vip.dhx@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная (муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 624440 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная 1, каб. 204, тел. 8(34384) 6-37-22, 6-49-07; e-mail: 217uprkuli@rambler.ru

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) – культура (дополнительное образование)
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по слуху, с умственной отсталостью



1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (к)	ДП-И(о)	-	ДП-И (г)	ДУ-И(у)	ДП-И (о,г) ДУ-И (к,у)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	-	ДЧ-И (г)	ДЧ-И(у)	ВНД (к,о) ДЧ-И (г,у)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ВНД	ВНД	-	ДУ-И (г)	ДУ-И(у)	ВНД (к,о) ДУ-И (г,у)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ-И(о)	-	ДУ-И (г)	ВНД	ВНД (к,у) ДУ-И (о,г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	-	ДУ-И (г)	ДУ-И(у)	ВНД (к,о) ДУ-И (г,у)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ-И(о)	-	ВНД	ВНД	ВНД (к,г,у) ДУ-И (о)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И(к)	ДУ-И(о)	-	ДУ-И (г)	ДУ-И(у)	ДУ-И (к,о,г,у)
8.	Все зоны и участки <*>	ВНД	ВНД	-	ВНД	ВНД	ВНД (к,о,г,у)

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная деятельность учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для целевого посещения объект признан недоступным для инвалидов по зрению, временно недоступным (ВНД) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с умственными нарушениями.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже учреждения, требуется комплексное оборудование входа с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа по учреждению, установка бортиков на путях движения и обустройство всех функциональных помещений в учреждении.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода), ремонт внутри помещений, оснащение оборудованием, увеличение ширины дверных проёмов (минимум 900 см.) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен. Для обеспечения полной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется установка пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, оборудовать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже учреждения, наличие специальных кресел и других приспособлений.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать условия для предоставления услуг по сурдопереводу.

**Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов (ОВЗ) с умственными нарушениями** необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже учреждения с установкой кнопки вызова отдельного персонала (специалиста в области коррекционной педагогики или педагогического работника, прошедшего соответствующую переподготовку).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступ обеспечен	-	-	-
2.	Вход (входы) в здание	-	кап. ремонт – оснащение оборудованием: установка пандуса	устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п.	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	кап. ремонт – оснащение оборудованием: установка инвентарных (выдвижных, сборно-разборн. или откидных) пандусов	-	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	кап. ремонт - оснащение оборудованием: увеличение ширины дверн. проёмов (минимум 90	-	-

			см.)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	кап. ремонт – оснащение оборудованием: оборудование поручнями (подвесными трапециями) уборных и умывальных, используемых инвалидами	установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно)	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	световые и звуковые устройства	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	разметка путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели; светофоры и звуковые устройства для движения	-
8.	Все зоны и участки	-	кап. ремонт – оснащение оборудованием: <ul style="list-style-type: none"> <li>• установка пандусов</li> <li>• увеличение ширины дверных проёмов</li> <li>• оборудование поручнями (подвесными трапециями) уборных и умывальных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов;</li> <li>• установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно);</li> <li>• световые и звуковые устройства;</li> <li>• разметка путей движения на участках, знаки дорожного движ. и указатели;</li> <li>• светофоры и звуковые устройства для движения</li> </ul>	-

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ – по мере финансирования  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, г, у), на 2 этапе - ДП-И (о, г), ДУ-И (к, у).  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется: согласование с Учредителем и финансовые средства: имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации): нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Краснотурьинской городской организации ВОИ И.М.Иванов

Председатель Краснотурьинского Общества Слепых С.Н.Кузина

Председатель Краснотурьинского Общества Глухих С.В.Нестерова

4.6. Информация направлена в

Управление социальной политики по г. Краснотурьинску  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской обл.)  
«22» мая 2015 г. для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Директор ДХП Л.Л.Клюковская  
(подпись)

22.05.2015 г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Директор: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.