

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы Администрации  
муниципального округа  
Краснотурьинск

  
А.В. Катаев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**обследования территории  
для определения технической возможности обустройства парковочного места для  
инвалидов**

г. Краснотурьинск

20.04.2026

Комиссией в составе:

Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству,  
транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации  
муниципального округа

- Р.Х. Гатин

Ведущий специалист управления по жилищно-коммунальному  
хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю  
Администрации муниципального округа

- Е.А. Ерёмина

Директор МБУ ДО «Краснотурьинская детская  
художественная школа»

- Л.Л. Клюковская

В целях определения технической возможности создания парковочного места для инвалидов на территории, прилегающей к МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа», расположенная по адресу г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 80, проведено комиссионное обследование.

Согласно пункту 4.2.2 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01—2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 605 места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.

По результатам обследования выявлено, что обустройство парковочного места для инвалидов на территории, прилегающей к МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа», технически невозможно, ввиду отсутствия в радиусе 50 метров от входа в здание площадки для парковочного пространства.

Начальник управления по ЖКХ, ТС и МК  
Администрации муниципального округа

  
- Р.Х. Гатин

Ведущий специалист управления по ЖКХ, ТС и МК  
Администрации муниципального округа

  
- Е.А. Ерёмина

Директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДХШ»

  
- Л.Л. Клюковская