



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384)4-39-45  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

г. Краснотурьинск  
(место составления акта)

« 05 » июля 20 21 г.  
(дата составления акта)

11 ч. 00 м.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 58

По адресу/адресам: 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 58 от  
"01" июня 2021 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая, внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)  
детская художественная школа»

Дата и время проведения проверки:

"01" июля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурь-  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
инск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Клюковская Людмила Леонидовна 01.06.2021 г. в 11 ч. 15 м.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Соколовская Наталья Васильевна, инспектор ОНД ОНДиПР  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных

области

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Клюковская Людмила Леонидовна, директор  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

МБУ ДО «Краснотурьинская ДХШ»

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
- кладовые, площадью более 10 м<sup>2</sup> (в цокольном этаже – 11,5 м<sup>2</sup>, на 1 этаже – 14 м<sup>2</sup>, на 2 этаже – 13,9 м<sup>2</sup>), не выделены противопожарной преградой (СП 4.13130.2020 п. 5.1.2; п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88);  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех местах временного пребывания людей (СП 3.13130.2009 п. 4. 8, 4.1; п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88);

Данные нарушения допущены должностным лицом – директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа» Клюковской Людмилой Леонидовной и юридическим лицом - Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 58/1/47 от 05.07.2021 г., форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,  
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДХШ»  
Клюковская Людмила Леонидовна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"5" 07 2021 г.