

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Краснодарскому краю г. Краснодар, ул. Уральская, 121. тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. дове-
рия (861) 268-64-40**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60,**

Предписание № 56/1/2

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная учреждение детский сад № 19 муницип-
ального образования Темрюкский район - объект защиты детский сад**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивиду-
ального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Темрюкского района по по-
жарному надзору № 56 от «24» мая 2021 года ОНД и ПР Темрюкского района подполковник внут-
ренней службы Д.А. Гузенко

(наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в период с 14 ч. 25 мин. «28» июня 2021 г. по 15 ч. 40 мин. «28» июня 2021 г., с 10 ч.
00 мин. «29» июня 2021 г. по 10 ч. 40 мин. «29» июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю лейтенант внутренней службы Коваль Ростиславом Эдуар-
довичем, в отношении муниципальной бюджетная дошкольная образовательная учреждение дет-
ский сад № 19 муниципального образования Темрюкский район, расположенного

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по адресу: 353527, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Красный Октябрь, ул. Поч-
товая, 4

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ ДС № 19 Резниченко Лидией Ильиничной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пи- са- ния	Вид нарушения требований по- жарной безопасности с указани- ем конкретного места выявлен- ного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования пожарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструк- циями с нормируемыми пределами ог- нестойкости и классами конструктив- ной пожарной опасности или противопо- жарными преградами (складское по-	Федеральный закон №123 «Технический ре- гламент о требованиях пожарной безопасно- сти» от 22.07.2008 года п. 1 ст. 88	17.09.2021	

	мещение в прачечной)			
2.	Планы эвакуаций вывешены не в соответствии с местами нахождения указанных на планах.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.10	17.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР Темрюкского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю - государственный инспектор
Темрюкского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Коваль Ростислав Эдуардович

«29» 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«29» 06 2021 г.

Зав. отделом
Верещаго М.
(должность, фамилия, инициалы)