

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Спортивный комплекс МОУ СОШ №2

Тип объекта Спортивные комплексы

Место нахождения (адрес) Белогореченский р-н г. Белогореченск Ленинна 90

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН
Телефон: (886155)33747
Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1
Комментарий

Плановая дата обследования: 02.2019

Фактическая дата обследования: 20.02.2019

Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина города Белогореченска муниципального образования Белогореченский район

Должность лица Директор

ФИО: Ломовцева Татьяна Владимировна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перенос у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8, 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проезды в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7, 5.1.4	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наливании пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Отсутствие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Отсутствие	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Отсутствие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, тамбурах и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	

помещений на лестничную клетку							
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п. 5.2.7	Соответствует			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отсылно стойшей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует			
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)							
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует			
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует			
Контрастная маркировка протраченных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется			
Зона оказания услуги							
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.							
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует			выделение мест предусматривается при проведении мероприятий
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м	п. 7.1.7	Соответствует			
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м	п. 7.1.7	Соответствует			
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется			
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	п. 7.1.9	Не требуется			
Санитарно-гигиеническое помещение							
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует			
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие			
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3, рис. Д.11	Соответствует			
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Соответствует			
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3, рис. Д.11	Соответствует			
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Соответствует			
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3, рис. Д.11	Наличие			
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие			
Средства информации							
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие			
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не требуется			
Знаки и указатели в зонах движения в зданиях помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4, 5.5.6	Не требуется			
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Наличие			имеется в противопожарной сигнализации
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Наличие			имеется в противопожарной сигнализации

3. Доступность функциональных объектов для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	#	
Вход	-	-	-	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#	
Зона оказания услуги	+	#	#	#	
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	#	#	
Средства информации	+	#	+	+	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен					X	
Объект недоступен	X	X	X	X		

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
Участки и территории	Доступен	
Вход	Обеспечить входную площадку нескользким покрытием Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее Обозначить контрастной маркировкой прозрачное полотно входной двери (наружной) Оснастить контрастной маркировкой прозрачное полотно входной двери (внутренней)	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Доступен	
Зона оказания услуги	Доступен	
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	
Средства информации	Доступен	

«20» Февраля 2019г.
Дата составления Паспорта
специалист - эксперт
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Свириденко Д.П.
Ф И О