

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ №2 г. Белореченска

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н г. Белореченск ул. им В.Н.Шалимова 28

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:
 Телефон:
 Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1-4
 Комментарий:
 Плановая дата обследования: 07.2017
 Фактическая дата обследования: 10.07.2017
 Организация: МБОУ СОШ №2 г. Белореченска
 Должность лица: Директор
 ФИО: Домовицева Татьяна Владимировна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 -	п. 4.1.8; 5.1.4	Не	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

			1,5 см.	п. 4.1.7; 5.1.4	соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К		не менее 0,9 м		Соответствует	
Путь к входу в здание						
Указатели направления движения	К		наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К		не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С		не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход						
Лестница на входе наружная						
Поручни по обеим сторонам	О, С		наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	ширина лестницы более 4,0 м. необходимо предусмотреть дополнительные поручни
Поручни на высоте	О, С		90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе						
Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	

Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие		
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Не соответствует		поручень расположен с одной стороны
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие		

лестницей вверх и вниз						
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие		
Зона оказания услуги						
Предприятия питания						
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует		
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует		
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не соответствует		
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует		
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует		
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует		
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует		
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует		
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие		
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		
Средства информации						
Обозначение специальными символами	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие		

доступных элементов здания, указатели направления движения					
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в заданных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	имеется в противопожарной сигнализации
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	имеется в противопожарной сигнализации

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	-	-	-	#
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	-	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	#	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-	#

4. ЗаклЮчение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен					
Объект недоступен	Х	Х	Х	Х	Х

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Перепад высоты на входе на территорию снизить до 1,4 - 1,5 см.
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; (ширина лестницы более 4,0 м. необходимо предусмотреть дополнительные поручни) Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.

	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м. Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем оконечании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - вдоль обеих сторон марша пандуса; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - на высоте 0,9 м.; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - на высоте 0,7 м.; Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, оборудовать: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине отражения марша лестницы на высоте 0,9 м. Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями на высоте 90 см. (поручень расположен с одной стороны) Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршруту) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об оконечании перил На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели Стойку бара оборудовать с шириной 1,6 м., высотой 0,85 м. и свободным пространством для ног 0,75 м. Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных Установить знаки доступности кабин для инвалидов Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не 1,4 м. Установить опорные поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания Установить знаки и указатели в зонах движения в заданных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«10» Июля 2017г.
Дата составления Паспорта
специалист-эксперт
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Ф.И.О.