

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа
№ 22**

Пионерская ул., д.12, станица Ивановская,
Краснодарский край, 353821

тел.: (86165) 94-2-52

ОКПО 41340446 ОГРН 1022304035710

ИНН 2336011755 КПП 233601001

E-mail: school22@krsrm.kubannet.ru

Прокурору Красноармейского
района
Старшему советнику юстиции
О.В. Сушкову


От 05.04.2024 г. № 40/1

Ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства об охране жизни, здоровья
несовершеннолетних, законодательства о противодействии терроризму, об
образовании.

В ответ на Представление от 06.03.2024 № 21-01-2024/Прдп 170-24-
20030033 об устранении нарушений законодательства об охране жизни,
здоровья несовершеннолетних, законодательства о противодействии
терроризму, об образовании сообщаем следующее:

1. В присутствии представителя прокуратуры Скресановой Алины
Евгеньевны рассмотрено настоящее представление и по итогам
которого было определено, что МБОУ ООШ № 22 имеет
одноэтажное строение, высота наружных окон от уровня пола до
подоконника составляет 850мм (85см), что дает возможность в
соответствии с ГОСТ 23166-2021 п. 6.1.15 не устраивать
дополнительные заграждения от случайного выпадения детей из
окон. так же установлено, что высота окон снаружи здания от уровня
земли в самом высоком участке составляет 1600мм (1м. 60 см),
которая не является критической для травматизма. Все
открывающиеся оконные створки имеют запорные ручки, оконные
блоки оборудованы москитными сетками. Касаемо ФЗ №35 от



06.03.2006 г. " О противодействию терроризму" установлено, что территория школы огорожена и оборудована камерами видео наблюдения, охрана объекта осуществляет ООО "Охранное предприятие Лидер Юг"

2. Установлено, что для устранения нарушений указанных в Представлении необходимо изготовить и согласовать проектное решение отвечающее нормам пожарной и антитеррористической безопасности, отвечающее целесообразности использования бюджетных средств.
3. Так как проектом не предусмотрено установка дополнительных запорных механизмов, а новые нормативные правила действуют только при проектировании и строительстве новых зданий и отсутствия каких либо распоряжений и предписаний от вышестоящих органов, возможность привлечения к дисциплинарной ответственности отсутствует.

Директор



Н.Ф. Шепелева