

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК

«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»

Е.А. Савич

«18» апреля 2017г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система»**

№ 5

МО Илекский район

« 18 » апреля 2017г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание центральной библиотеки Илекского района

1.2. Адрес объекта: 461350, Оренбургская область, Илекский район, село Илек, улица Октябрьская, 23б, тел.: 2-75-13, E-mail: ilekbiblioteka@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1124,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да - 1603 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта – 1974.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – 20.12.2020, капитального - 2060.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской области (МБУК «МЦБС» Илекского района Оренбургской области)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461350, Оренбургская область, Илекский район, село Илек, улица Октябрьская, 23б, тел.: 2-75-47, E-mail.: kultura-ilek@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание услуг в сфере библиотечной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
пассажирского транспорта нет

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2 время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствует	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	1-5	1- 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	1 - 8	1 - 8
4	Зона целевого назначения	ДЧ-И (О, Г, У)	10	13

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (все)	9	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (все)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Остановка транспорта отсутствует	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И-Объект признан доступным частично-избирательно для инвалидов (О, Г, У)

С целью создания условий доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве обязательных мер необходимо привести в соответствие информации об ОСИ у входа на объект с имеющимися условиями доступности ОСИ, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей к входу территории, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с **умственными нарушениями** необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала. Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с **патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней вдоль стен. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с **нарушениями слуха** необходимо выделить в зоне целевого помещения не менее одного специально оборудованного места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании, предусмотреть установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха. Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, **передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с обеспечением информационного сопровождения от входа к зоне целевого назначения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП и оказание ситуационной помощи со стороны персонала. Обеспечение доступности для инвалидов с **нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с **нарушениями зрения**.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2020, при наличии финансирования - в рамках исполнения МП «Социальная поддержка граждан Илекского района» на 2015 – 2020 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП - В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры*)

4.4.2. разработка проектной документации;

4.4.3. согласование с районной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов»;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области Российской Федерации, адрес: http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=389&type=&name=&check_1=&check_2=&check_3=

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 3 л.

3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 9 л.
Поэтажные планы	на 3 л.

Руководитель рабочей группы: Кирпичникова О.М. - заместитель главы администрации района по социальным вопросам;

Заместитель руководителя рабочей группы: Евдокимов С.В. - первый заместитель главы администрации района по оперативному управлению;
Секретарь рабочей группы: Сылко О.П. - ведущий специалист по социальной работе администрации Илекского района;

Члены рабочей группы:
Тян А.С.

- главный специалист отдела строительства, ЖКХ и транспорта администрации Илекского района;

Стрижекозина Е.С.

- главный специалист - юрист организационно-правового отдела администрации Илекского района;

Куликова А.Н.

- главный архитектор муниципального образования отдела архитектуры и градостроительства администрации Илекского района;

Аниськов В.С.

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства;

Прохорова И.А.

- заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов ГБУ СО Оренбургской области «КЦСОН» в Илекском районе (по согласованию);

Смоленова В.П.

- председатель районной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Привлекаемый (временный) член рабочей группы:

Савич Е.А. - директор МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской области