

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ**
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

16.11.2023
(дата)

г. Хабаровск, ул. К.Маркса, 109 Б
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Хоймовой Александрой Серге-
евной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ-1 ХАБАРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (680551, ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ, ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН, КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ-1 СЕЛО, ДОС УЛИЦА, ОГРН:
1022700861215, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 2720021689, КПП: 272001001,
ДИРЕКТОР: Ковалева Наталья Александровна (МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1)
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Территория МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 ограждена частично (с задней стороны школы отсутствует ограждение, так как проходит объездная (запасная) дорога мимо военной комендатуры, перекрытая шлагбаумом), что является нарушением п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков».
2. В кабинете химии и физики в МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 отсутствуют раковины с подведением холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков».
3. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 имеются повреждения, дефекты, следы протеканий (связанные с протеканием крыши): настенного и потолочного покрытий в коридоре 3-го этажа, выход на лестницу с третьего этажа; повреждения настенного покрытия и следы протеканий: туалет для мальчиков на третьем этаже, кабинет физики № 15 и лаборантская; следы протеканий: кабинет русского языка № 21, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 в кабинете русского языка № 16 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года (с внутренней стороны все окна затянуты пленкой), что является нарушением п. 2.7.2

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1, на втором этаже, в хозяйственном помещении для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь для уборки туалета (швабры, ведра, ветошь) храниться совместно с другим уборочным инвентарём, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Установить ограждение по всей территории МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1, согласно требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков».

- в срок до - 02.09.2024

2. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 в кабинетах химии и физики установить раковины с подведением холодного и горячего водоснабжения, согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков».

- в срок до - 02.09.2024

3. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 устранить повреждения и дефекты, следы протеканий (связанные с протеканием крыши): настенного и потолочного покрытий в коридоре 3-го этажа, выход на лестницу с третьего этажа; повреждения настенного покрытия и следы протеканий: туалет для мальчиков на третьем этаже, кабинет физики № 15 и лаборантская; следы протеканий: кабинет русского языка № 21, согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в срок до - 02.09.2024

4. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1 обеспечить соответствующую конструкцию окон в кабинете русского языка № 16 с возможностью проведения проветривания помещения в любое время года, согласно требованиям, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в срок до - 11.12.2023

5. В МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1, обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалета (швабры, ведра, ветошь) отдельно от другого инвентаря, согласно п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в срок до - 11.12.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с. Князе-Волконское-1 Хабаровского муниципального района Хабаровского края (680551, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Князе-Волконское-1, ул. ДОС, ОГРН: 1022700861215, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 2720021689, КПП: 272001001, Директор: Ковалева Наталья Александровна)

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 Б тел./факс 27-47-92 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки, указанные в предписании с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Хоймова А.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «16»11.2023

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: mkousosh2kv1@mail.ru