



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41 Б.

Сайт: www.27.mchs.gov.ru, E-mail: ondhabrayon@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой / выездной проверки

(плановой / внеплановой, документальной / выездной)

объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «30» октября 2019 г. №- 128

1. Провести проверку в отношении:

объекта защиты – здания (помещений)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 с. Князе-Волконское-1 Хабаровского муниципального района Хабаровского края ИНН
2720021689 ОГРН 1022700861215 категория риска «Высокий риск»

отчетность индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

юридического лица – 680551 Хабаровский край, Хабаровский район,

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

с. Князе-Волконское-1, ул. ДОС. Место фактического осуществления
деятельности – 680551 Хабаровский край, Хабаровский район, с.
Князе-Волконское-1, ул. ДОС.

или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического
осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

старший инспектор ОНПР по Хабаровскому муниципальному району Смышляев Константин

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

Викторович, начальник ОНПР по Хабаровскому муниципальному району Попов Константин

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Викторович, заместитель начальника ОНПР по Хабаровскому муниципальному району
Пархоменко Анна Александровна

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:

эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного
надзора. Реестровый номер функции 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ие) номер(а) функци(й) в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением
обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов защиты
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на основании плана проведения
плановых проверок на 2019 год (опубликован на официальном сайте прокуратуры Хабаровского
края и официальном сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю), проверки
наличия и состояния системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, направленной
на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре (ст.
5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»)

(При установлении целей плановой проверки указывается следующая информация: а) в случае проведения плановой проверки: — ссылка на

акт приемки в эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС), автоматической установки пожаротушения (далее – АУПТ; водяной, пенной, газовой, порошковой, аэрозольной), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания с приложением необходимой производственной документации (акты освидетельствования скрытых работ, акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных приборов, извещателей и оповещателей);

НЕТ - проектная документация на монтаж систем противопожарной защиты;

НЕТ - акт испытания пожарных гидрантов, пожарных резервуаров, находящихся на балансе организации (1 раз в 6 мес.);

- акты проверок работоспособности пожарных кранов (1 раз в 6 мес.), насосов-повысителей (1 раз в мес.), задвижек с электроприводом на обводных линиях (2 раза в год);

✓ - журнал учета огнетушителей;

НЕТ - акт проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (металлических конструкций мансардного этажа), металлических несущих конструкций, воздуховодов, текстильных материалов, кабелей, протоколы испытаний (1 раз в год) состояния огнезащитной обработки;

- документы по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (далее – ТО и ППР) систем противопожарной защиты – АУПС и СОУЭ, АУПТ, противодымной вентиляции, а именно:

а) договор на ТО и ППР систем противопожарной защиты;

б) совместные акты (1 раз в 3 мес.) обслуживающей организации и проверяемого объекта проверки работоспособности систем противопожарной защиты;

в) регламент и годовой план-график ТО и ППР;

г) журнал регистрации работ по ТО и ППР;

- акты выполненных работ, договоры на выполненные работы на объекте, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция, огнезащитная обработка противопожарные двери, противопожарные(или дымные) шторы, противопожарные клапана и др.);

НЕТ - копии технической документации на декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия пола, в.ч. ковровые, на путях эвакуации и зальных помещений, содержащей информацию о показателях пожарной опасности;

- копии технической документации на противопожарные двери (эл.шит., кладовые, бельевые, гладильные, венткамеры, серверные, мастерские, книгохранилища, лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, в переходах между зданиями (корпусами), при разделении помещений различных классов, выход на кровлю, тамбур-шлюзы, машинное отделение лифта и т.д.), двери шахт лифтов, противопожарные(или дымные) шторы, примененные огнезащитные составы, средства (на объектах с ночным пребыванием) индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения, устройства защитного отключения (УЗО) и автоматы защиты электрических сетей;

- протоколы испытаний (1 раз в 5 лет) дверного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц (при наличии), документы, подтверждающие проведение (1 раз в год) визуальной проверки целостности;

✓ - квалификационные удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума руководителя и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

✓ - журнал учета инструктажей по пожарной безопасности по установленной форме (о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей)

- инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, документы, подтверждающие проведение (1 раз в 6 мес.) практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (при числе человек 50 и более)

Положения статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснены

(подпись)

(должность, ф. и. о. уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Хабаровскому
муниципальному району Попов Константин Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Старший инспектор ОНД и ПР по Хабаровскому муниципальному району Смышляев Константин
Викторович, т. 89098556019

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица)

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Входящий № 84
"30" 10 2019г.