

Мероприятие по контролю № ПМ 78240041000109238556 от 25.01.2024г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г.Санкт-Петербург, ул.Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-42-38; факс: 8 (812) 764-55-83

Северный территориальный отдел

**Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

197198, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.18, лит.А
тел.: 8 (812) 232-80-81, факс: 8 (812) 232-15-92

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 86 -2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 19 » февраля 2024г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому,
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам

Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 19.02.2024г. № 78-04-
05/50-1351-2024 в отношении Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка - детский сад № 66
Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: +7 (812) 307-38-96
197373, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А;
197373, город Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 31, корпус 2, литера А
Юридический адрес:
197373, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 34, 2, литер А
ИНН 7814046430

Руководитель заведующий Вишневская Людмила Парфеновна (должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического мероприятия - их устранение
или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«02» февраля 2024 года в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребенка - детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга по адресам: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А; город Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 31, корпус 2, литера А проведен профилактический визит на основании ст.52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).

На основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от «02» февраля 2024г. № 78-04-05/50-1351-2024 проведение профилактического визита приостановлено до «19» февраля 2024г.

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического мероприятия)

По результатам профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст.11, п.1 ст.28, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н), а именно:

- в нарушении требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 - не представлены сведения о профилактических прививках: ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудников Гуковой О.А., Гемуевой Н.С., Токарчук Я.С., Бариновой О.А., Рябушкиной Е.Н., Казьминой Е.Н., Ситниковой Г.В., Дунчик И.М., Бочаровой Я.А., Саблиной Е.В.; вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Бочаровой Я.А., Саблиной Е.В., Булатовой И.В., Бариновой О.А., Давыдовой Ю.А., Дунаевой О.А., Ивановой Н.И., Шилиной Е.В., Шимановской Д.С., Рябушкиной Е.Н., Михайловой К.А., Усенко Е.И., Гемуевой Н.С., Тюрнёва К.А., Петровой Е.Ю., Пустаковой Е.В., Казьминой Е.Н., Быстровой Н.П., Сапегинной С.С., Ситниковой Г.В.; вакцинации / ревакцинации против кори сотрудников Булатовой И.В., Дружининой Е.В., Шимановской Д.С., Пивоваровой Е.А., Бочаровой Я.А., Рябушкиной Е.Н., Самсоновой И.П., Михайловой К.А., Казьминой Е.Н., Дунчик И.М., Ситниковой Г.В.;
- в нарушении требований п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.12., п.12.4., п/п 25 Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н - не

представлены результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу сотрудника Баклановой Л.И. (дата приказа приема на работу 24.07.23, представлены результаты от 30.10.2023, 02.11.2023), Дунаевой О.А. (дата приказа приема на работу 01.06.2023, представлены результаты от 10.06.2023); не представлены результаты профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, заключения врача-терапевта, врача-дерматовенеролога о допуске к работе по результатам медицинского обследования, результаты исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, на гельминтозы при поступлении на работу сотрудника Дунаевой О.А. (дата приказа приема на работу 01.06.2023, представлены результаты от 06.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023);

- в нарушении требований п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 - в весенний период в песочницах не проведена полная смена песка - представлен контракт на поставку № 66д/пес от «29» июня 2023 года.

197373, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А

- в нарушении требований п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 - шкаф для хранения столовой посуды в буфете подготовительной группы № 3 (группа № 10), в буфете средней группы № 1 (группа № 7), в буфете младшей группы № 2 (группа № 1), в буфете младшей группы № 1 (группа № 2), в буфете подготовительной группы № 1 (группа № 3), в буфете группы раннего возраста № 1 (группа № 4), в буфете средней группы № 2, скамья в раздевальной комнате средней группы № 1 (группа № 7) имеет дефекты покрытия (отслоение облицовочного материала, сколы, разбухание), что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушении требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы в спальне средней группы № 1 (группа № 7) имеют дефекты (отсутствие покрытия), полы в спальне старшей группы № 1 (группа № 9), полы в групповой комнате младшей группы № 1 (группа № 2) имеют дефекты (расхождение швов), что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом и дезинфекцию;

- в нарушении требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 - потолок в туалете подготовительной группы № 3 (группа № 10), потолок в туалете младшей группы № 3 (группа № 8), стены и потолок в раздевальной комнате младшей группы № 3 (группа № 8), потолок в раздевальной комнате, стены и потолок в туалете старшей группы № 1 (группа № 9), потолок в туалете подготовительной группы № 1 (группа № 3), стены и потолок в туалете подготовительной группы № 2 (группа № 12), стены и потолок в туалете старшей группы № 2 (группа № 11), стены и потолок в коридоре на первом этаже, стены и потолок в горячем цехе имеют дефекты отделки (трещины, отслаивание отделочного материала);

- в нарушении требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены в раздевальной комнате, в групповой комнате средней группы № 1 (группа № 7), стены в раздевальной комнате, в групповой комнате, в спальне старшей группы № 1 (группа № 9), в групповой комнате, в спальне подготовительной группы № 2 (группа № 12), в групповой комнате, в спальне старшей группы № 2 (группа № 11) обклеены обоями, что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушении требований п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 - для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран;

- в нарушении требований п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 - на территории пяти групповых площадок не установлен теневой навес;

- в нарушении таблицы 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 - производственное помещение пищеблока не в полном объеме оборудовано необходимым оборудованием: в овощном цехе (цехе первичной обработки овощей) недостаточное количество моечных ванн (одна моечная ванна вместо двух).

197373, город Санкт-Петербург, проспект Авиастроителей, дом 31, корпус 2, литера А
- в нарушении требований п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 - не представлены результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, проведенных при обследовании технического состояния вентиляции;
- в нарушении требований п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 - для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п.11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, п.1 ст.28, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», а именно:

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

2.1. обеспечить наличие сведений о профилактических прививках - ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудников Гуковой О.А., Гемуевой Н.С., Токарчук Я.С., Бариновой О.А., Рябушкиной Е.Н., Казьминой Е.Н., Ситниковой Г.В., Дунчик И.М., Бочаровой Я.А., Саблиной Е.В.; вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Бочаровой Я.А., Саблиной Е.В., Булатовой И.В., Бариновой О.А., Давыдовой Ю.А., Дунаевой О.А., Ивановой Н.И., Шилиной Е.В., Шимановской Д.С., Рябушкиной Е.Н., Михайловой К.А., Усенко Е.И., Гемуевой Н.С., Тюрнёва К.А., Петровой Е.Ю., Пустактовой Е.В., Казьминой Е.Н., Быстровой Н.П., Сапегинной С.С., Ситниковой Г.В.; вакцинации / ревакцинации против кори сотрудников Булатовой И.В., Дружининой Е.В., Шимановской Д.С., Пивоваровой Е.А., Бочаровой Я.А., Рябушкиной Е.Н., Самсоновой И.П., Михайловой К.А., Казьминой Е.Н., Дунчик И.М., Ситниковой Г.В. в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 22.04.2024г.

2.2. обеспечить допуск к работе сотрудников при наличии результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, крови на сифилис, мазка на гонорею, на гельминтозы, при наличии заключения врача-терапевта, врача-дерматовенеролога о допуске к работе по результатам медицинского

обследования, при наличии результатов профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при поступлении сотрудников на работу в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.12., п.12.4., п/п 25 Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Срок исполнения - с момента получения предписания и постоянно

2.3. обеспечить буфет подготовительной группы № 3 (группа № 10), средней группы № 1 (группа № 7), младшей группы № 2 (группа № 1), младшей группы № 1 (группа № 2), подготовительной группы № 1 (группа № 3), группы раннего возраста № 1 (группа № 4), средней группы № 2 по адресу: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А мебелью (шкафами для хранения столовой посуды); обеспечить раздевальную комнату средней группы № 1 (группа № 7) по адресу: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34 мебелью (скамьями) в соответствии с требованиями п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 26.08.2024г.

2.4. обеспечить проведение ремонтных работ и привести отделку стен и потолков в туалете подготовительной группы № 3 (группа № 10), в туалете младшей группы № 3 (группа № 8), в раздевальной комнате младшей группы № 3 (группа № 8), в раздевальной комнате, в групповой комнате, в спальне, в туалете старшей группы № 1 (группа № 9), в туалете подготовительной группы № 1 (группа № 3), в групповой комнате, в спальне, в туалете подготовительной группы № 2 (группа № 12), в групповой комнате, в спальне, в туалете старшей группы № 2 (группа № 11), в коридоре на первом этаже, в горячем цехе, в раздевальной комнате, в групповой комнате средней группы № 1 (группа № 7); напольного покрытия в спальне средней группы № 1 (группа № 7), в спальне старшей группы № 1 (группа № 9), в групповой комнате младшей группы № 1 (группа № 2) по адресу: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А в соответствии с требованиями п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 26.08.2024г.

2.5. обеспечить наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Авиастроителей, дом 31, корпус 2, литера А в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.05.2024г.

2.6. обеспечить своевременное проведение полной смены песка по адресам: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А; город Санкт-Петербург, проспект Авиастроителей, дом 31, корпус 2, литера А в соответствии с требованиями п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.05.2024г.

2.7. оборудовать в туалетных помещениях всех групп по адресам: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А; город Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 31, корпус 2, литера А отдельный водопроводный кран для технических целей в соответствии с требованиями п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.05.2024г.

2.8. оборудовать на территории пяти групповых площадок по адресу: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А теневой навес в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 26.08.2024г.

2.9. оборудовать производственное помещение пищеблока необходимым оборудованием - оборудовать овощной цех (цех первичной обработки овощей) по адресу: город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 34, корпус 2, литера А моечной ванной в соответствии с требованиями таблицы 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения - до 26.08.2024г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания п.2.1., п.2.2.) известить в срок до «22» апреля 2024 года, (пунктов предписания п.2.5., п.2.6., п.2.7.) известить в срок до «27» мая 2024 года, (пунктов предписания п.2.3., п.2.4., п.2.8., п.2.9.) известить в срок до «26» августа 2024 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:
- документы (фото-таблицы), подтверждающие факт устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Заведующую Вишневскую Людмилу Парфеновну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического

надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам

Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27- 86 -2024 от « 19 » февраля 2024г.
получил « 19 » февраля 2024г.

Подпись представителя организации

заведующий (Винникова)
И.Т. Винникова