

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		ОГРН 102780585156	
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Образовательная деятельность		ОКВЭД основной 80.10.1	
2. и т.д.		ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности	Собственность субъекта РФ		ОКФС -13
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий.	Вишневская Л.П.	
Телефон, факс руководителя организации	Тел. 8-812-307-38-96	Факс 8-812-307-39-08	
E-mail организации	lpvishnevskaya.ds66prim@obr.gov.spb.ru ; gdou66_prim_spb@mail.ru		
Юридический адрес организации	адрес	197373	Санкт-Петербург, Комендантский пр., дом 34, корп.2, литера А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	197373	Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 31, корп.2, литера А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН 1027807593318
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			197373
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел.	Факс	E-mail	
Наименование вышестоящей организации			ОГРН
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга			
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	адрес	197374	Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83
		(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			Заставный Б. Г.
Телефон, факс вышестоящей организации			Тел.576-82-28
			Факс.
E-mail вышестоящей организации			

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №66 Приморского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 31, корп. 2, литера А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	8612 кв.м.									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2 этажа									
Кадастровый номер объекта	78	34	0412701	21						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	0									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	0									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да									

							0,7				Свободная зона 2,1 x 2,1 в местах интенсивного использования
					м		не менее 1,5				
					м		не менее 1,5				
					м						
					соответствие					п.4.1.11	
					соответствие					п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
					м		0,27-0,33			п.5.2.15	
2. Входной узел											
2.1	Наружные лестницы				м		0,35-0,4			п.4.1.12	
					м		0,12-0,15				
					м		не менее 1,35				
					м		0,85 – 0,92			п.5.2.15	
					м					п.5.1.13	
					м		0,9			п.5.2.11	
					соответствие					п.4.1.11	
					наличие					п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
					м		0,3			п.4.1.14	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы				Соотношение в %		не более 1:20 (5%)			п.5.1.14	
					м		0,9-1,0			п.4.1.14	

2.6	Входные двери, в т. ч. тамбурные			Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 1,2	п.5.1.4	
2.7.	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей			Высота каждого элемента порогов «К», «С» Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м) «К», «О», «С», «Г», «У»	м		не более 0,014	п.5.1.5.	
2.8	Вестибюли общественных зданий			Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2 – 1,5 м «К», «О», «С», «Г», «У» Контрольно-пусковые устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		не менее 0,1	п.5.1.8	
				Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие			п.6.5.3	
				Информационные табло типа «бегущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «С»	наличие			п.5.5.6	
				Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие				
3. Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
				Ширина пути движения в коридорах «К»	м		не менее 1,5	п.5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров			Ширина «К»	м		не менее 0,9	п.5.2.4	
				Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м		не более 0,014	п.5.2.4	
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п.5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,28 - 0,35		
				Высота ступеней «О», «С»	м		0,13 - 0,17	п.6.2.11	

					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,87-0,93	п.6.2.15 п.6.2.8
					Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м		не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.5.2.10
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п.5.2.9
					Высота одного подьема «К»	м		Не более 0,8	СП 59.13330.2016 п.5.2.13
3.4	Пандусы стационарные				Уклон «К»	%		не более 1:20 (5%)	
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	м		Не более 1:10 (10%)	
					Ширина пандуса «К»	м		1,5	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		не менее 1,5	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		не менее 1,5	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,93	п.5.2.11 п.5.2.8
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,67-0,73	
					Завершающие горизонтальные части поручня длиной марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п.5.1.11
					Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.10
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	м			п.5.2.14

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)				Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10 (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1,6	п.2.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные				Подъемники мобильные «К»	наличие			п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонне й помощью
3.8	Пути эвакуации				Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У» Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У» Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.8	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие			п.6.2.29	
						наличие			п.6.5.5	
						наличие			п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1.1	Помещения для приема посетителей	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
		на одно рабочее место	кв. м	не менее 12,0		п.7.1.13 п.7.1.13
		на два рабочих места	кв. м	не менее 18,0		п.7.1.13
		Верхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	не более 0,85		п.7.1.9
		Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги, «К»	м	не менее 1,0		п.8.1.7
		Ширина и высота проема для ног, «К»	м	не менее 0,75		п.8.1.7
		Глубина проема для ног «К»	м	не менее 0,5		п.8.1.7
		Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п.7.1.8

4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания

4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.8.4.3
		Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие			п.6.5.1
		Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	не более 0,85		п.8.1.7
		Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие			п.8.4.2. табл.8.1

				Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие			п.6.3.3	
				Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие			п.6.3.3	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.3.6	
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.6.5.1	
				Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
6. Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей			Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м		не далее 50	п.5.2.2	
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м		не далее 100		
				Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п.5.2.4	
				Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
				Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие			п.5.2.1	
				Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами прохжей части пешеходных путей на высоте, «К»	м		1,5-2,0	п.5.2.1	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7.8.9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика. ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

8 9149392269


телефон

Заместитель заведующего по АХР

Заполнил Анкету:

Е. В. Лёткина

ФИО



(подпись)

« 01 » декабря 2025 г.

заведующий


Должность руководителя обследованного

8 911 753 96 68

телефон

Л.П. Вишневская

ФИО



(подпись)

« 01 » декабря 2025 г.