

10.12.2021

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад №66 Приморского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ ЦРР детский сад №66 Приморского района СПб ОГРН102780585156

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Образовательная деятельность	ОКВЭД основной 80.10.1
2.	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъекта РФ
 (указывается форма собственности по ОКФС) ОКФС-13

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение
 (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) ОКОПФ

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Заведующий | Вишневская Л.П.

Телефон, факс руководителя объекта | Тел.8-812-307-38-96 | Факс 8-812-307-39-08

E-mail объекта | gdou66_prim_spb@mail.ru

Юридический адрес объекта | 197373 | Санкт-Петербург, Комендантский пр, дом34, корпус2, лит А.
 (индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 197373 | Санкт-Петербург, Комендантский пр, дом 34, корпус 2, литер А.
 (индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр развития ребенка детский сад №66 Приморского района

в оперативном управлении
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | 197373

Санкт-Петербург, Комендантский пр, дом 34, корпус 2, литер А
 (почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 197374 | Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.83
 (индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Никоноров А.В.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. | Факс

E-mail руководителя вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1										
1.1 Пути пешеходного движения										
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Ширина пешеходных путей «К»	М	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5					
		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	М	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5					
		Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	.	п. 4.1.11					
		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие		п.4.3.4, рис.Д.4					
		Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие							
1.2 Наружные лестницы										
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35-0,4						
		Высота ступеней «О», «С»	М	0,12- 0,15	п. 4.1.12					
		Ширина марша лестниц «О»	М	Не менее 1,35						
		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15					
		Дополнительные разлепительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие		п.5.2.11					
		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.12					
		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие							
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,27-0,33	п.5.2.15					
1.3 Пандусы: стационарные										
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14					

			Поверхность покрытий твердая, не допускать скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п 5.1.3	
			Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	М	Не более 0,025		С11 118.13330, п.4.7	
			Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие			п 5.1.3	
			Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие			п 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры							
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
			Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	Не менее 1,5		5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные							
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
			Ширина в свету «К»	М	Не менее 1,2		п 5.1.4	
			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
			Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п 5.1.5	
			Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
2.10	Вестибюли общественных зданий							
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
			Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	Не менее 1,0		п 5.1.8	
			Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п 5.5.6	
			Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие				
3								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
			Ширина «К»	М	Не менее 1,5		п 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

Пути движения внутри здания

		Ширина «К»	М	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы					
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		Высота ступеней «О», «С»	М	0,13 - 0,17		
		Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,85-0,92		
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие		п. 5.2.11	
		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные					
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		Высота одного подъема «К»	М	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д9	
		Уклон «К»	%	Не более 1:20, (5%)		
		Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	Не более 1:10, (10%)		
		Ширина пандуса «К»	М	Не менее 1,5		
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса шириной «К»	М	1,5	п. 5.2.13	
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса глубиной «К»	М	1,5		
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0,87-0,92	п. 5.2.15	
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0,7	п. 5.2.15	
		Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	М	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	

			Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)						
	Название зоны						
			Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13
			Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением						
	Название зоны						
			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21
			Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные						
	Название зоны						
			«К»	наличие			п. 4.1.14
3.8	Лифты						
	Название зоны						
			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
			Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7	
			Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.18
			Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95	
			Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
			Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
			Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20
			Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20
			Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20
			Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20
			Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7

С
посторонне
й помощью

Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ

4									
4.1									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
Название зоны		Зона обслуживания «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие					п. 7.1.3	
4.2									
Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
Название зоны		Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» на одно рабочее место на два рабочих места	кв.м	12				п. 7.1.13	
		Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85				п. 7.1.9, рис Д12	
		Информационная меммосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие					п. 7.1.8	
4.3									
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
Название зоны		Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65 - 0,8				п. 7.4.1, рис Д12 п. 7.4.7	
		Ширина прохода: «К», «С»							
		около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1				п. 7.4.2	
		около прилавков для сервирования блюд;	м	Не менее 0,9				п. 7.4.7	
		между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2				п. 7.4.7	
		Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места				п. 7.4.6	
		Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0				п. 7.4.6	
		Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветное решение элементов интерьера «С»	наличие					п. 7.4.3	
4.4									
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
Название зоны		Горизонтальные поручни вдоль стен загла бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5				п. 7.5.12	

Санитарно-гигиенические помещения

п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5									
5.1		Доступная кабина в общей уборной		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
Название зоны				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»		М		Не менее 0,75	
				Ширина кабины «К»		М		Не менее 1,65	
				Глубина кабины «К»		М		Не менее 1,8	
				Ширина двери кабины «К»		М		Не менее 0,9	
				Опорные поручни «О», «К»		наличие		п.5.3.3 рис.Д.11	
				Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие			
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие		п. 5.3.6	
				Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие		п.5.5.1	
5.2		Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
Название зоны				Ширина «К»		М		Не менее 2,2	
				Глубина «К»		М		Не менее 2,25	
				Ширина двери кабины «К»		М		Не менее 0,9	
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»		М		Не менее 0,75	
				Опорные поручни «О», «К»		наличие		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие		п.5.3.3 рис.Д.11	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие		п. 5.3.6	
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»		М		1,35	
5.3		Кабины душевые закрытые							
Название зоны				Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»		соответствие		п.5.3.5	

				Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
				Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
				Кабина должна быть оборудована:					
				- переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				п. 5.3.5
				- ручным душем	наличие				
				- настенными поручнями	наличие				
				- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				п. 5.3.9
				Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,8		
				Глубина «К»	М		Не менее 1,8		п. 5.3.7, табл. 1
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 5.3.6
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35		п. 5.3.6
				Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4		п. 5.3.8
				То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8		
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие				п. 5.4.1
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами								
	Название зоны								
				Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	М		Не более 0,48		п. 5.3.5
				- ручным душем	наличие				
				- настенными поручнями	наличие				
				- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				п. 5.3.9

