



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384)4-39-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

г. Краснотурьинск
(место составления акта)

« 30 » июня 20 21 г.
(дата составления акта)

13 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 59

По адресу/адресам: 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 59 от
"01" июня 2021 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

детская хореографическая школа»

Дата и время проведения проверки:

"25" апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурь-
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
инск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Валеева Ольга Анатольевна 01.06.2021 г. в 11 ч. 00 м.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившие проверку: Соколовская Наталья Васильевна, инспектор ОНД ОНДиПР
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
области
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Валеева Ольга Анатольевна, директор МБУ ДО
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- в здании хореографической школы не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной

сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 83 п.7; п. 2.11 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88);

- не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции (СП 7.13130.2013 п. 6.24; Правила противопожарного режима в РФ п. 42; п. 109 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88);

- выход на кровлю не отделен противопожарной дверью 2-го типа (СП 4.13130.2013 п.7.6, 7.7.; п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88);

- на окнах 1 этажа допускается установка глухих решеток (Правила противопожарного режима в РФ п. 16(г); п. 27 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88)

Данные нарушения допущены должностным лицом – директором МБУ ДО «КДХорШ» Валесвой Ольгой Анатольевной и юридическим лицом - Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 59/1/46 от 30.06.2021 г., форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложение № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ ДО «КДХорШ»

Валеева Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

"30" июня 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)