



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 59/1/46
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
детская хореографическая школа»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО
Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 59 от "01" июня 2021 года,
ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 ч. 00 мин. "25" июня 2021 г. по 13 ч. 00 мин. "30" июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краснотурьинская детская хореографическая школа», расположенных по адресу: г.
Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12а

совместно с директором МБУ ДО «КДХорШ» Валеевой Ольгой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении с)
1	2	3	4	5
1	В здании хореографической школы не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008г. № 123- ФЗ ст. 83 п.7 (7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.) п. 2.11 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от	01.06.2022	

		17.02.2021 г. № 88.		
2	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции.	СП 7.13130.2013 п. 6.24 (Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов); Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.) п. 109 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	
3	Выход на кровлю не отделен противопожарной дверью 2-го типа	СП 4.13130.2013 п.7.6, 7.7. (п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра. п. 7.7.В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.) п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	
4	На окнах 1 этажа допускается установка глухих решеток.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16(г) (16. На объектах защиты запрещается: г) устанавливать глухие решетки на окнах и приемах у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности) п. 27 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88	01.06.2022	

О.В.И.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"30 июля 2021 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБУ ДО «Краснотурьинская
детская хореографическая школа»
Валеева О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

"30 июля 2021 г.

(подпись)