



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

**Предписание № 39/1/18**  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
детская хореографическая школа»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 39 от "10" апреля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "16" апреля 2018 г. по 13 ч. 00 мин. "20" апреля 2018 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовой Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Краснотурьинская детская хореографическая школа», расположенных по адресу: г.  
Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12а

совместно с директором МБУ ДО «КДХорШ» Валеевой Ольгой Анатольевной, начальником

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

ХО МБУ ДО «КДХорШ» Платоновой Натальей Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                       | 5                                                                |
| 1             | Заместитель руководителя организации, не проходил обучение пожарно-техническому минимуму.                        | п.3 Правил противопожарного режима в РФ (Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности);<br>п.п. 32, 36 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г. (п. 32 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения;<br>п.36 Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и | 01.04.2019                                                              |                                                                  |

*ор*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |
| 2 | Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ                                                                                                                                                     | п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.04.2019 |  |
| 3 | Пол на путях эвакуации покрыт линолеумом (коридор хозблока на 1 этаже, коридор, ведущий к эвакуационному выходу на 2 этаже), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ2). | п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.;<br>(Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.<br>п.6.25 СНиП 21-01-97*;<br>п.4.3.2 СП 1.13130.2009<br>(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:<br>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе). | 01.04.2019 |  |
| 4 | Отсутствует на дверях кладовых, мастерках и вентиляционной обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"                               | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.04.2019 |  |
| 5 | Для внутренней отделки дверей эвакуационного выхода на втором этаже применен материал, не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.                                                                                                                       | п.6.4 СНиП 21-01-97* (Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04.2019 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                      | п.6.25* СНиП 21-01-97*<br>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью)                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 6  | Не заделано негорючими материалами образовавшееся отверстие в местах пересечения противопожарной преграды (стены между малой костюмерной и коридором) инженерными и технологическими коммуникациями. | п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями)                                                                                                                  | 01.04.2019 |  |
| 7  | На путях эвакуации (в коридоре эвакуационного выхода на первом этаже) складированы материалы, музыкальные инструменты                                                                                | п. 36(б) Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов) | 01.04.2019 |  |
| 8  | В тамбуре эвакуационного выхода на 1 этаже хранится инвентарь                                                                                                                                        | п. 36(в) Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: (в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы)                                                                                                                                                                                        | 01.04.2019 |  |
| 9  | В местах перепада высот в вентиляционной и у эвакуационного выхода на втором этаже не предусмотрены пандусы                                                                                          | п. 36(а) Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах)<br>п.6.28* СНиП 21-01-97* (В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.)                  | 01.04.2019 |  |
| 10 | Выполнена из горючих материалов перегородки в помещении раздевалки для мальчиков на втором этаже                                                                                                     | п. 2 ст. 88 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. (Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04.2019 |  |

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    |                                                                                              | Федеральному закону)<br>п. 5.14 табл.1 СНИП 21-01-97* (Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1) |            |  |
| 11 | В помещениях хореографической школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 (в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04.2019 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

Г.О Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)  
"10" апреля 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:  
Директор МБУ ДО «Краснотурьинская  
детская хореографическая школа»

Валеева О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

"10" апреля 2018 г.

(подпись)