

- п. 3.3.1 - уровень искусственной освещенности в учебных помещениях не соответствует нормативным требованиям в кабинете №12, кабинете информатики (протокол измерения освещения №2766 от 15.02.2018г, экспертное заключение №43 от 21.02.2018г), (пп. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)

п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

- защитное заземление в кабинетах №№12,14,16, географии отсутствует

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

- п. 3.4 - в коридоре при входе в обеденный зал установлено недостаточно раковины для мытья рук (3) из расчета на 130 посадочных мест;

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАОУ СОШ №8 ст. Марьянской, в лице директора Петровой Натальи Павловны

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований пп. 3.1, 3.3, 3.5, 4.28, 4.29, 4.30, 4.9, 5.3, 10.6, 11.8, 11.9, 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в срок до 14.03.2019г.

2. Организовать выполнение требований п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в срок до 14.03.2019г.

3. Организовать выполнение требований пп. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в срок до 14.03.2019г.

4. Организовать выполнение требований пп. 3.6, 3.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в срок до 14.03.2019г.

5. Организовать выполнение требований п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в срок до 14.03.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до 14.03.2019г. известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

**главный специалист-эксперт
Яковлева Анна Александровна**

(подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ №30п-26-2018г.
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 01 марта 2018г.

г. Славянск-на-Кубани

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,

Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения №36р-26-2018 от **26.01.2018**

МАОУ СОШ №8, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Ленина, 52

ОГРН 1022304035698; ИНН 2336011402

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст. 11, 17, 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

- п.3.3 беговые дорожки для проведения занятий по физической культуре отсутствуют;
- п. 3.1, 3.5 - на момент проверки выгреб из пищеблока изношен, допускается растекание сточных вод (п. 3.6, 3.7 СП 2.3.6.1079-01);
- пп. 4.28, 4.29 - в отдельных помещениях (раздевалка мальчиков при спортивном зале основного учебного корпуса, кабинете кубановедения №15) линолеум изношен, имеются дефекты покрытия; в кабинете физики потолок выполнен водоэмульсионной краской, облуплена;
- п. 4.30 внутренняя отделка кабинетов медицинского назначения не соответствует требованиям: пол в кабинете приема и процедурном - выполнен линолеумом с дефектами, плинтус на большом протяжении отсутствует, линолеум заведен на стену; стена в кабинете приема окрашена, имеются дефекты, облуплена, что не позволяет проводить уборку влажным способом;
- п. 4.9 не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в кабинетах I, II ступени обучения (в I-х классах, где на одного учащегося приходится от 1,6-1,8 кв.м (при нормативе 2,5 кв.м.), во II ступени обучения (5а, 5б, 6а, 7а, 8а, 8б, 9а, 9б (площадь кабинетов составляет 46,1-70,5 кв.м (по 1,4-2,1 кв.м. на одного учащегося при нормативе 2,5 кв.м.);
- п. 5.3 в помещениях начальных классов ученическая мебель не подобрана по росту детей; в школе отсутствует ученическая мебель 2,3 группы для учащихся, что не соответствует требованиям (протокол замеров мебели №137 от 13.02.2018г.);
- п.13.1- руководитель не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения:
- пп. 10.6 - образовательная нагрузка в 9-х классах распределена неравномерно, а именно: количество уроков по дням недели неравномерное- в субботу запланировано 4 урока, при проведении в остальные дни 6 (7) уроков; в расписании уроков в ряде случаев в 7а,7б,7в классах общая нагрузка в течение дня составляет 8 академических часов, вместо не более 7 (экспертное заключение №43 от 21.02.2018г.);
- пп. 11.8, 11.9 в личных медицинских книжках отдельных сотрудников отсутствуют сведения об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпид. показаниям (Крюк А.О., Рользинг А., Кузнецовой М.А., Кошенко Т.В., Лакиз К.С., Каклюгиной М.И., Тарасенко Г.А., Петериковой Т.В., Замедьянской Н.В., не пройдено гигиеническое обучение и аттестация у Крюк А.О. (экспертное заключение №43от 21.02.2018г.).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий":

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

главный специалист-эксперт
Яковлева Анна Александровна


(подпись)

Предписание получил директор МАОУ СОШ №8

Петрова Н.П. 
(подпись, ФИО)

01.03.2018г.
(дата)

Предписание (направлено по почте): _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)