

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 35п-ПВ-27-2023

"22" мая 2023 года
Темрюкский район,
ст. Вышестеблиевская,
улица Ленина, д.100
(место выдачи)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Александровой Любовь Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Темрюкский район (далее - МБОУ СОШ № 7), адрес, место нахождения и места осуществления деятельности - 353541, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, ул. Ленина, д. 100
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – внутренняя отделка стен, потолков, пола производственных, санитарно-бытовых помещений пищеблока, складского помещения пищеблока имеют дефекты покрытия и повреждения: неровности, глубокие щели, отслоившаяся краска, кафельная плитка с трещинами, сколами, местами отсутствует, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2871/21 от 19.05.2023, протокола измерений освещенности № Т192.2.23 от 12.05.2023 уровни искусственного освещения в кабинете технологии (трудоового обучения девочек) не соответствуют гигиеническим нормативам;
- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.10.3., п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической

экспертизы № 2871/21 от 19.05.2023 расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Темрюкский район, не соответствует требованиям санитарного законодательства.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю не допускать нарушения:

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – внутренняя отделка стен, потолков, пола производственных, санитарно-бытовых помещений пищеблока, складского помещения пищеблока имеют дефекты покрытия и повреждения: неровности, глубокие щели, отслоившаяся краска, кафельная плитка с трещинами, сколами, местами отсутствует, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений: 20.05.2024

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2871/21 от 19.05.2023, протокола измерений освещенности № Т192.2.23 от 12.05.2023 уровни искусственного освещения в кабинете технологии (трудоового обучения девочек) не соответствуют гигиеническим нормативам. Срок устранения нарушений: 30.08.2023

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.10.3., п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2871/21 от 19.05.2023 расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Темрюкский район, не соответствует требованиям санитарного законодательства. Срок устранения нарушений: 30.08.2023

Срок устранения нарушений: 30.08.2023, 20.05.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Темрюкский район, адрес, место нахождения и места осуществления деятельности - 353541, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, ул. Ленина, д. 100

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе по адресу: Краснодарский край, 353500, г.Темрюк, ул.Розы Люксембург, 21а, тел./факс 8(86148) 53776, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до: 30.08.2023, 20.05.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

Александрова Л.Н.
(подпись)

Александрова Л.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 15.05.2026 г.

И.И.

(подпись)

И.В. Ютимова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Предписание направлено лично директор МБУСМ.И.И. И.В. Ютимова