

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования Темрюкский район
353541, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст.Вышестеблиевская, ул.Ленина, 100,
телефон: 8(86148)35570, факс: 8(86148)35327
school7@tem.kubannet.ru

От 03.03.2021 года № 33
На № 213-9-45-14 от 25.02.2021 года

Главному государственному инспектору Темрюкского района по пожарному надзору
Д.А.Гузенко

ОТЧЕТ об исполнении представления № 56/6

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 муниципального образования Темрюкский район проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
1.	В помещениях здания эксплуатируются электропровода с видимыми повреждениями изоляции (подсобка на первом этаже, раздевалка сторожей, кабинет завуча, кабинет английского языка)	Написано письмо на имя директора ЦУМТБО МО ТР Янчиленко Д.В. о направлении специалиста для устранения выявленных нарушений (письмо № 23 от 01.03.2021 года)
2.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена в соответствии с требованиями
3.	Не произведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (не реже 1 раза в год)	Составлен договор на выполнение услуги по проведению определения качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли с ООО «Бастион»



Директор МБОУ СОШ № 7
(должность)
М.П.


(подпись)

И.В.Устинова
(расшифровка подписи)


19.03.21.