



**УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
(УСЗН В КРАСНОАРМЕЙСКОМ
РАЙОНЕ)**

Ленина ул., д. 154, станция Полтавская,
Красноармейский район,
Краснодарский край, 353800
Тел./факс: (86165) 3-27-68
E-mail: uszn_krasarm@mtsr.krasnodar.ru

22.09.2020 № *04.6-14-610/20*

На № _____ от _____

О направлении паспорта
доступности здания

УСЗН в Красноармейском районе направляет паспорт доступности МДБОУ «Детский сад № 12» для планирования мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к месту предоставления услуг.

В основу сводной оценки доступности объекта положены параметры доступности его основных функциональных зон и элементов в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, в первую очередь, требования, указанные в СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с учетом основных критериев для различных категорий инвалидов: инвалиды – колясочники, инвалиды с поражением опорно – двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слуху).

Результаты мониторинга фиксируются в паспорте доступности объекта с указанием соответствия элементов объекта нормативным требованиям для инвалидов, с формированием рекомендаций по обеспечению доступности объекта (основных мероприятий по адаптации).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель управления

И.С. Каира

Шепель Анна Анатольевна
8 (86165) 3-42-50

МДБОУ «Детский сад № 12»

КрупокOMBинат пос. д. 87,
ст-ца Полтавская,
Красноармейский район,
Краснодарский край,
353800

выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку		м.		59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016

3

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

* Объект доступен с учетом соблюдения мер, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов.

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Средства информации	Установить табличку с информацией о назначении объекта, дублированную шрифтом Брайля

25.08.2020

Специалист 1 разряда отдела по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МДБОУ "Детский сад № 12"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н ст-ца. Полтавская КрупокOMBинат 87

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12"

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2336019803

Телефон: +7 86165 4-36-20

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

Комментарий: Для обеспечения "минимальных потребностей" для инвалидов руководством приняты следующие меры: установлена "кнопка вызова" сотрудника, разработаны: приказ о назначении ответственных лиц по обеспечению условий доступности, инструкция для работников о порядке по обеспечению доступа. Имеется акт архитектурного центра. Данные меры согласованы с Красноармейским обществом инвалидов.

Плановая дата обследования: 08.2020

Фактическая дата обследования: 25.08.2020

Организация: УСЗН в Красноармейском районе

Должность лица: специалист 1 разряда

ФИО: Шепель А.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Вход				
Входная площадка				
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене,	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.2.4 СП

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.