

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  
Юридический адрес: 353508, Краснодарский край,  
г. Темрюк ул. Полетаева, 2 тел.: 8(86148) 4-27-27  
e-mail: dstem13@mail.ru  
ИНН 2352029076 ОГРН 1022304744351

Заместителю  
главного государственного инспектора  
Темрюкского района  
по пожарному надзору  
Д.Л. Макаренко

Исх. № 14 от 22.06.2021

Ответ на Представление № 56/83 от 10.06.2021 г.

**Уважаемый Денис Леонидович!**

Во исполнение Постановления № 56/83 от 10.06.2021 г. «О назначении административного наказания», направляю Вам информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

| Вид нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Мероприятия по устранению нарушения                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руководитель организации не обеспечил расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (огнетушитель № 3,7,8,10) | Приобретение подставок для огнетушителей из негорючих материалов – выполнено Контракт № 56/ПО/2021 от 03.06.2021 г. на поставку товара. |
| Руководитель организации не обеспечивает своевременную замену огнетушителя № 4                                                                                                                                                                                                                  | Замена огнетушителя – выполнено Контракт № 56/ПО/2021 от 03.06.2021 г. на поставку товара                                               |
| Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты                                                                                                                                                          | Привести в соответствие Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты – выполнено.                                                  |



Заведующий МБДОУ ДС № 13

*Т.Е. Гетманченко*

Е.А. Гетманченко

получил инспектор ОМД ПР Темрюкского района  
Ковалева Р.Э. *Р.Э. Ковалева* 22.06.2021