



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютская, 67

тел. 46-25-10 (код-3412), e-mail: izhgpn@18.mchs.gov.ru

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного
образования «Спортивная школа № 2»

Адрес регистрации: 426052 Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52

ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537

Место фактического осуществления деятельности:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 77

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 21 » марта 2024 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Антонов Александр Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №03/10 о назначении административного наказания от 21.03.2024 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2» (ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537) установил, 19.02.2024 в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска совместно с сотрудником ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, привлеченным в качестве специалиста, проведена проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2», по адресу: г. Ижевск, ул. Баранова, д. 77 (ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537).

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом — Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа № 2» нарушены требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток (фактически устройства для само закрывания отсутствуют)	ст. 4,6,88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14 Правил противопожарного

		режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
--	--	--


за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками учреждения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.


О принятых мерах необходимо сообщить в течение **одного месяца** в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска по адресу: Удмуртская Республика. г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)



А.П. Антонов
(расшифровка подписи)

Представление получил 21.03.24г. 
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99,
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67

тел. 46-25-10 (код-3412), e-mail: izhgpn@18.mchs.gov.ru

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного
образования «Спортивная школа № 2»

Адрес регистрации: 426052 Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52

ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537

Место фактического осуществления деятельности:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 42

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 21 » марта 2024 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Антонов Александр Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №03/09 о назначении административного наказания от 21.03.2024 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2» (ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537) установил, 19.02.2024 в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска совместно с сотрудником ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, привлеченным в качестве специалиста, проведена проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2», по адресу: г. Ижевск, ул. Тверская, д. 42 (ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537).

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом — Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа № 2» нарушены требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	В тамбуре эвакуационного выхода допускается размещение мебели (фактически размещен деревянная тумба с умывальником)	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479

2.	В коридоре допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
----	--	---


за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками учреждения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.



О принятых мерах необходимо сообщить в течение **одного месяца** в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска по адресу: Удмуртская Республика. г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)



А.П. Антонов
(расшифровка подписи)

Представление получил 11.03.24  
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99,
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67

тел. 46-25-10 (код-3412), e-mail: izhgpn@18.mchs.gov.ru

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного
образования «Спортивная школа № 2»

Адрес регистрации: 426052 Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52

ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537

Место фактического осуществления деятельности:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 21 » марта 2024 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Антонов Александр Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №03/08 о назначении административного наказания от 21.03.2024 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2» (ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537) установил, 19.02.2024 в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска совместно с сотрудником ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, привлеченным в качестве специалиста, проведена проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 2», по адресу: г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52 (ОГРН 1021801441860, ИНН 1832022537).

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом — Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа № 2» нарушены требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных	ст. 4, ст. 6, ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима

	испытаний указанных систем (фактически не представлена)	в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарной двери в складе (фактически доводчик снят)	ст. 4,6,88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
3.	Запоры (замки) на дверях второго эвакуационного выхода из помещений спортивной школы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически дверь эвакуационного выхода заперта на замок)	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479


за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками учреждения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.


О принятых мерах необходимо сообщить в течение **одного месяца** в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска по адресу: Удмуртская Республика. г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)



А.П. Антонов
(расшифровка подписи)

Представление получил 21.03.24.  
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99,
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99