

Государственному инспектору
города Ижевска по пожарному надзору

Ханнанову И.Ф.

директора МБУ СШ №2

Шишова И.А.

Информация по результатам рассмотрения представления.

23.12.2021 года в МБУ СШ №2 г. Ижевска поступило представление управления надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, выразившееся в ненадлежащем исполнении должностным лицом требований пожарной безопасности.

Данное представление администрацией школы рассмотрено.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479, организация обязана соблюдать Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В части выводов представления о неисполнении учреждением п. 409 «Правил противопожарного режима в РФ», а именно огнетушитель, установленный в коридоре, расположен на высоте более 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя (фактически 1,8 метра) по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 42, установлены нарушения Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479, допущенные сотрудником учреждения – заведующей хозяйством Загребиной Натальей Александровной, ответственным за пожарную безопасность в учреждении, в соответствии с Приказом МБУ СШ №2 №3/1-ОД от 11.01.2021 года.

В части выводов представления о неисполнении руководителем п.12 «Правил противопожарного режима в РФ», и именно не обеспеченно категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского назначения помещения (кабинет 301, складское помещение на 1 этаже) и классов зон на входной двери на видном месте по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 52, установлены нарушения Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479, допущенные сотрудником учреждения – заведующей хозяйством Загребиной Натальей Александровной, ответственным за пожарную безопасность в учреждении, в соответствии с Приказом МБУ СШ №2 №3/1-ОД от 11.01.2021 года.

В части выводов представления о неисполнении учреждением п.35 «Правил противопожарного режима в РФ», а именно эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в складском помещении по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 52, установлены нарушения Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479, допущенные сотрудником учреждения – заведующей хозяйством Загребиной Натальей Александровной, ответственным за пожарную безопасность в учреждении, в соответствии с Приказом МБУ СШ №2 №3/1-ОД от 11.01.2021 года.

Все допущенные нарушения, ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, выявленные в ходе проверки, устранены в срок до 20.01.2022 года.

Также сообщаю, что заведующей хозяйством МБУ СШ №2 Загребиной Наталье Александровне строго указано на необходимость исполнения требований «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

И.м. Директор МБУ СШ №2



И.А. Шишов

Д.И. Ланина