

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА № 2
(МБУ ДО СШ № 2)
Город Ижевск



2-ТЙ НОМЕРО СПОРТ ШКОЛА
ВАТСАСА ТОДОН-ВАЛАН СЁТОНЪЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ
Иж Кар

ул. Тверская, д.52, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426052, тел./факс 8(3412)544059,
e-mail: ssh2@izh.udmr.ru, http://www.dsport2.izhnet.ru

от 19.04.2024 № 68/1
на № _____ от _____

Заместителю главного государственного
инспектора г. Ижевска по пожарному
надзору
подполковнику внутренней службы
Антонову А.П.

Информация по результатам рассмотрения представления.

21.03.2024 года в МБУ ДО СШ № 2 г. Ижевска поступило представление Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР Управление надзорной деятельности и профилактической работы, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности.

Данное представление администрацией школы рассмотрено.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила), Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» организация обязана соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В части выводов представления о размещении мебели в тамбуре эвакуационного выхода (фактически размещена деревянная тумба с умывальником) по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 42, установлены нарушения п. 27 Правил, допущенные сотрудником учреждения – Медведевым Николаем Петровичем, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании МБУ ДО СШ № 2 по адресу ул. Тверская, 42, в соответствии с Приказом МБУ ДО СШ № 2 № 73 от 22.09.2023 года «О внесении изменений в приказ от 08.06.2022г. № 51 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБУ СШ № 2».

В части выводов представления о допущении эксплуатации светильника в коридоре со снятым колпаком (рассеивателем) по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 42, установлены нарушения п. 34 Правил, допущенные сотрудником учреждения – Медведевым Николаем Петровичем, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании МБУ ДО СШ № 2 по адресу ул. Тверская, 42, в соответствии с Приказом МБУ ДО СШ № 2 № 73 от 22.09.2023 года «О внесении изменений в приказ от 08.06.2022г. № 51 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБУ СШ № 2».

подпись
20.04.2024

Все допущенные нарушения, ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, выявленные в ходе проверки, устранены в срок до 28.03.2024 года.

К данному письму прилагаем следующие документы:

1. Фото устраненных замечаний, в количестве 2 шт.

Директор МБУ ДО СШ № 2



И.А. Шишов



Тамбур эвакуационного выхода освобожден от мебели (ул. Тверская, 42).



В коридоре светильник закрыт колпаком (рассеивателем) (ул. Тверская, 42).