

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА № 2
(МБУ ДО СШ № 2)
Город Ижевск



2-ТЙ НОМЕРО СПОРТ ШКОЛА
ВАТСАСА ТОДОН-ВАЛАН СЁТОНЬЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ
Иж Кар

ул. Тверская, д.52, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426052, тел./факс 8(3412)544059,
e-mail: ssh2@izh.udmr.ru, <http://www.dsport2.izhnet.ru>

от 19.04.2024 № 69/2
на № _____ от _____

Заместителю главного государственного
инспектора г. Ижевска по пожарному
надзору
подполковнику внутренней службы
Антонову А.П.

Информация по результатам рассмотрения представления.

21.03.2024 года в МБУ ДО СШ № 2 г. Ижевска поступило представление Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР Управление надзорной деятельности и профилактической работы, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности.

Данное представление администрацией школы рассмотрено.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила), Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» организация обязана соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В части выводов представления об отсутствии технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технических средств, функционирующих в составе указанных систем, и результатов пусконаладочных испытаний указанных систем по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 52, установлены нарушения ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил, допущенные руководителем учреждения – Шишовым Иваном Александровичем, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании МБУ ДО СШ № 2 по адресу ул. Тверская, 52, в соответствии с Приказом МБУ ДО СШ № 2 № 73 от 22.09.2023 года «О внесении изменений в приказ от 08.06.2022г. № 51 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБУ СШ № 2».

В части выводов представления о необеспечении руководителем исправного состояния устройств для само закрывания противопожарной двери в складе, а именно снятие доводчика по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 52, установлены нарушения ст. 4,6,88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14

подписан
20.04.2024

Правил, допущенные руководителем учреждения – Шишовым Иваном Александровичем, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании МБУ ДО СШ № 2 по адресу ул. Тверская, 52, в соответствии с Приказом МБУ ДО СШ № 2 № 73 от 22.09.2023 года «О внесении изменений в приказ от 08.06.2022г. № 51 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБУ СШ № 2».

В части выводов представления о необеспечении учреждением п.26 Правил, а именно запоры (замки) на дверях второго эвакуационного выхода из помещений спортивной школы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически дверь эвакуационного выхода заперта на замок) по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, 52, установлены нарушения п. 26 Правил, допущенные руководителем учреждения – Шишовым Иваном Александровичем, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании МБУ ДО СШ № 2 по адресу ул. Тверская, 52, в соответствии с Приказом МБУ ДО СШ № 2 № 73 от 22.09.2023 года «О внесении изменений в приказ от 08.06.2022г. № 51 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБУ СШ № 2».

Все допущенные нарушения, ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, выявленные в ходе проверки, устранены в срок до 28.03.2024 года.

К данному письму прилагаем следующие документы:

1. Договор № 11032024 от 11.03.2024г., заключенный между ИП Валеев Фаим Фарихович и МБУ ДО СШ № 2 по изготовлению проектной документации СПС и СОУЭ.
2. Фото устраненных замечаний, в количестве 2 шт.

Директор МБУ ДО СШ № 2



И.А. Шишов



Устройство для само закрывания противопожарной двери в складе (ул. Тверская, 52)



На дверь второго эвакуационного выхода установлен запор, что обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ул. Тверская, 52).