

ПРОТОКОЛ № 454
об административном правонарушении

«27» сентября 2022

15 ч.40 мин.

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, каб.24
(село, город, район)

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Давлетшина Назиля Ринатовна, руководствуясь ст. 23.34; 28.2; 28.3; 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Фролова Лариса Григорьевна;
2. Дата и место рождения: 06.11.1954 г.р., гор. Челябинск;
3. Адрес места регистрации: г. Челябинск, ул. Героя России Молодова, д. 4, кв. 50;
4. Место работы, учёбы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 234 г. Челябинска» (далее по тексту - МБДОУ «ДС № 234г. Челябинска»);
5. Занимаемая должность: заведующий
6. Заработная плата (иной заработок): сведения отсутствуют;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 75 10 № 615741, выдан УВД Курчатовского района г. Челябинска, 03.08.2005
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

владеет ли, языком, на котором ведёт производство по делу да сведения о необходимости
(да, нет)

предоставления переводчика не нуждается, на русском языке
какого языка

иные участники производства по делу об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик) нет

23 сентября 2022 г. в 12 час. 50 мин. Фролова Лариса Григорьевна являясь законным представителем МБДОУ «ДС № 194 г. Челябинска» (выписки из ЕГРЮЛ) нарушила требования пожарной безопасности при эксплуатации помещений, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Островского, д. 27Б, а именно:

1. На объекте защиты продолжается эксплуатация СПЗ с истекшим сроком службы технических средств СПЗ (более 10 лет, фактически в соответствии с рабочей документацией системы смонтированы в 2009 году). Основание: пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 года (далее по тексту - ППР РФ); Пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

2. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая соответствие показателей пожарной опасности материалов, применённых для покрытия пола в групповых ячейках (для покрытия пола использованы ковровые покрытия). Документы, подтверждающие соответствие напольного (коврового) покрытия нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.1.1., не предоставлены (фактически, согласно протокола осмотра, утеряны). ст. 4, ст. 6, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 ППР в РФ.

За что предусмотрена административная ответственность с ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8.32, ст. 11.6 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6 Кодекса об административных правонарушениях:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) _____
(подпись)
2. _____
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) _____
(подпись)

По существу протокола поясняю _____

(подпись)

**Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности.
(извлечение)**

Статьи 25.1 и 28.2 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица, о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Дело будет рассмотрено в ОНДиПР по городу Челябинску, по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, каб. № 23 «12» октября 2022 «11» часов 20 минут.

Права и обязанности мне разъяснены, место и время рассмотрения дела об административном правонарушении объявлены.

Копию протокола получил

(дата, подпись)

Подпись

(подпись)

Н.Р. Давлетшина

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99

