

Учетный номер
ПМ 74240041000111380299



Вход. № 6
«23» 08 2024г.
подпись *Тем*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 05/33/1-2354-2024 от 23.08.2024г.

г. Челябинск, ул. Островского, д. 27Б

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области, Обориной Светланой Валерьевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад №
234 г. Челябинска», ИНН 7448027008, ОГРН: 1027402542617, г. Челябинск, ул.
Островского, д. 27Б и пр. Победы, 198А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований: п.п. 2.4.6.2, 2.4.8, 2.4.9,
2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.11.2, 2.11.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»:

- 1) п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 - обнаружено отслаивание краски на деревянных
конструкциях окон, подоконниках, что не обеспечивает устойчивость к
проведению влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами: в
раздеальной группы «Малышок» и в групповой «Солнышко» в здании по пр.
Победы, 198А; в групповой «Непоседы», в спальне и раздеальной группы
«Морячки», в спальне группы «Ромашки», раздеальной группы «Радуга»,
групповой, спальне и туалете группы «Почемучки», в раздеальной группы
«Облачко», раздеальной группы «Ручеек» в здании по ул. Островского, 27Б;
- 2) п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - выявлены дефекты и повреждения линолеумного
покрытия пола в раздеальной группы «Малышок» и в процедурном кабинете
медкабинета в здании по пр. Победы, 198А; спальне группы «Ручеек» в здании
по ул. Островского, 27Б, что не позволяет провести влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств;
- 3) п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - обнаружены дефекты и повреждения на стенах,
следы протечек, отделка не обеспечивает проведение влажной уборки с

2. Заменить:

- окна: в раздевальной группы «Малышок» и в групповой «Солнышко» в здании по пр. Победы, 198А; в групповой «Непоседы», в спальне и раздевальной группы «Морячки», в спальне группы «Ромашки», раздевальной группы «Радуга», групповой, спальне и туалете группы «Почемучки», в раздевальной группы «Облачко», раздевальной группы «Ручеек» в здании по ул. Островского, 27Б;

- линолеумное покрытие пола в раздевальной группы «Малышок» и в процедурном кабинете медкабинета в здании по пр. Победы, 198А; спальне группы «Ручеек» в здании по ул. Островского, 27Б;

- алюминиевую посуду на пищеблоках для приготовления 1-х и 2-х блюд на посуду из нержавеющей стали;

- мебель с дефектами покрытия: шкаф для хранения посуды в буфетной группы «Солнышко» в здании по пр. Победы, 198А; шкаф для хранения уборочного инвентаря в туалете группы «Почемучки» в здании по ул. Островского, 27Б;

- санитарно-техническое оборудование с дефектами покрытия (поддоны для мытья ног детей): в туалетных групп «Малышок» и «Солнышко» в здании по пр. Победы, 198А.

3. Провести обследование технического состояния механической системы вентиляции пищеблоков (ревизия, очистка, контроль эффективности), с осуществлением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха.

4. Обеспечить:

- на трансформируемых двух уровневых кроватях, установленных в спальном помещении группы «Малышок» в здании по пр. Победы, 198А и на трех уровневых кроватях, установленных в спальнях помещений групп «Морячки», «Ромашки», «Почемучки», «Радуга», «Ручеек» и «Непоседы» в здании по ул. Островского, 27Б самостоятельный заход на них;

- проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих средств в помещении овощехранилища пищеблока в здании по ул. Островского, 27Б.

5. Приобрести для хранения замороженного мяса холодильное оборудование на пищеблок в здании по ул. Островского, д. 27Б.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад № 234 г. Челябинска», г. Челябинск, ул. Островского, д. 27Б
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73

тел./факс _____

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«22» августа 2025 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
коммунальной гигиене



Оборина С.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » августа 2024г.

заведующий МБДОУ "Детский сад № 234 г. Челябинска"
Григорьевна



(подпись)

(инициалы и фамилия)