

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Верхняя Салда
(место составления акта)

22 августа 2024 года
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.06.2024 № 1268 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Верхнесалдинского городского округа к отопительному периоду 2024/2025 года» в составе:

Председатель комиссии:

Душин А.Б. – заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по жилищно – коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Заместитель председателя комиссии:

Козлова Н.В. – начальник отдела по ЖКХ

Члены комиссии:

Морозов А. Н. - директор МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

Галай А.М. – начальник отдела по социальной сфере и культуре;

Толстов Н.А. - главный энергетик МУП «Гор. УЖКХ» (по согласованию).

В соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года, утвержденной главой Верхнесалдинского городского округа А.В. Масловым, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду:

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников (ул. Сабурова,27)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<i>Выполнено</i>	Договор теплоснабжения № 0011/Т заключен с МУП «ВКС»
2.	Наличие и работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов (при их наличии). Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии.	<i>Выполнено</i>	Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у Потребителя от 12 августа 2022 года до 05 июля 2026 года
3.	Акты промывки систем отопления	<i>Выполнено</i>	Акт промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок от 29 июля 2024 года
4.	Акты осмотра зданий (фасады, чердаки, цоколь, лестничные клетки, подвалы, входные двери, остекление) и индивидуальных тепловых пунктов	<i>Выполнено</i>	Акт осмотра здания от 29 июля 2024 года

5.	Информация о выполнении плана ремонтных работ	Выполнено	Информация о выполнении плана ремонтных работ
6.	Состояние тепловых сетей	Выполнено	Акт проверки от 07 августа 2024 года Акт опрессовки оборудования теплового пункта и внутренних отопительных систем теплопотребления от 29.07.2024
7.	Акты о проверке состояния вентиляционных каналов	Выполнено	Акт №1 на первичную проверку на плотность дымоходов и вентиляционных каналов от 21 мая 2024 года
8.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию	Выполнено	Акт сверки взаимных расчетов от 17.07.2024 г.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников (ул. Сабурова, 27) готово к отопительному периоду 2024/2025 года.

Председатель комиссии:

А.Б. Душин _____
 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

Н.В. Козлова _____
 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Морозов А. Н. _____
 (подпись, расшифровка подписи)

Галай А.М. _____
 (подпись, расшифровка подписи)

Толстов Н.А. _____
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"25" 09 2024 г.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Н.Е. Рязанцева
 / Рязанцева Елена Михайловна/

на руки получено: Заведующий

Е.М. Рязанцева

25.09.2024г.