

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Детская школа искусств

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белоглинский р-н с. Белая Глина Красная, 106 А

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2326007372

Телефон: 88615472861

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется письмо управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края о том что здание является памятником культуры, в виду чего приспособление для современного использования проводится без изменения его особенностей, а также имеется охранный договор о передаче в пользование памятника истории. Имеется справка отделеия надзорной деятельности Белоглинского района о недопустимости установки второго поручня вдоль стены лестничного марша.

Плановая дата обследования: 09.2024

Фактическая дата обследования: 26.09.2024

Организация: Детская школа искусств

Должность лица: Директор

ФИО: Карпушина Валентина Андреевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию

1 Требования СП 59.133.30.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

участки и территории

Вход					
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С		13-17 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С		28-35 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП

Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				

Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	#	#	#	#	
Вход	-	#	#	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#	
Зона оказания услуги	+	+	+	+	
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	
Средства информации	+	+	+	+	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в

	свету не менее 0,9 м (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется письмо управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края о том, что здание является памятником культуры, в виду чего приспособление для современного использования проводится без изменения его особенностей, а также имеется охранный договор о передаче в пользование памятника истории) На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 см (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется письмо управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края о том, что здание является памятником культуры, в виду чего приспособление для современного использования проводится без изменения его особенностей, а также имеется охранный договор о передаче в пользование памятника истории)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (Имеется письмо управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края о том, что здание является памятником культуры, в виду чего приспособление для современного использования проводится без изменения его особенностей, а также имеется охранный договор о передаче в пользование памятника истории)
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«26» сентября 2024г.

Дата составления Паспорта

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных и групп населения УСЗН в Белоглинском районе

Должность, лица, составившего Паспорт

подпись

Г. А. Хатамова

Ф.И.О.