



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2023

№ 23

хутор Незаймановский

**О создании в целях пожаротушения условий для забора
в любое время года воды из источников наружного
противопожарного водоснабжения, расположенных
в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, руководствуясь Уставом Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, согласно приложению № 2.

3. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

4. Администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

4.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер

проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

5. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.


6. Главному специалисту администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Толстых Л.А., обнародовать настоящее постановление путем:

- размещения на стенде администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, находящиеся по адресу: х. Незаймановский, ул. Красная 154 «А» и в библиотеке, находящиеся по адресу: х. Незаймановский, ул. Красная 126 «А».

7. Системному администратору МКУ «Бухгалтерского и налогового учета» Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (Петров Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района



В.А. Штангей

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проект постановления администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района от 13.03.2013 № 23

О создании в целях пожаротушения условий для забора
в любое время года воды из источников наружного
противопожарного водоснабжения, расположенных
в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района

Проект внесен и подготовлен:

Главный специалист
администрации Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района



13.03.2013

Л.А. Толстых

Проект согласован:

Ведущий специалист администрации
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района



13.03.2013

Т.А. Харченко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района
от 13.03.2023 № 23

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы гидрантами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд.

2.6. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: специалисты администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, орган государственного пожарного надзора (по согласованию), организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о

неисправности произвести ремонт водосточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водосточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.3. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.4. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.


6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водосточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района



В.А. Штангей

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района
от 13.03.2023 г. № 23


Перечень

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях
пожаротушения в любое время года из источников наружного
водоснабжения на территории Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

№ п/п	Адрес места расположения водоисточника (ПГ, ПВ, ПП, ВБ)
1	ПГ, х.Стринский, ул. Красная,9
2	ПГ, х.Стринский, ул. Красная,25
3	ПГ, х.Стринский, ул. Красная,63
4	ПГ, х.Стринский, ул. Красная,92
5	ПГ, х.Стринский, ул. Северная,19
6	ПГ, х.Стринский, ул. Северная,4
7	ПГ, х.Незаймановский, ул.Северная,1
8	ПГ, х.Незаймановский, ул.Северная,26
9	ПГ, х.Незаймановский, ул.Северная,35
10	ПГ, х.Незаймановский, ул.Северная,54
11	ПГ, х.Незаймановский, ул.Южная,13
12	ПГ, х.Незаймановский, ул.Южная,26
13	ПГ, х.Незаймановский, ул.Братская,12/1
14	ПГ, х.Незаймановский, ул.Братская,2/2
15	ПГ, х.Незаймановский, ул.Братская,22/2
16	ПГ, х.Незаймановский, ул.Братская,8/2
17	ПГ, х.Незаймановский, ул.Школьная,24а (школа)
18	ПГ, х.Незаймановский, ул. Школьная, 31
19	ПГ, х.Незаймановский, ул. Школьная, 34
20	ПГ, х.Незаймановский, ул. Школьная, 37А
21	ПГ, х.Незаймановский, ул. Школьная, 39А
22	ПГ, х.Незаймановский, ул. Школьная, 42
23	ПГ, х.Незаймановский, ул. Красная,177
24	ПГ, х.Незаймановский, ул. Красная,210
25	ПГ, х.Незаймановский, ул. Красная,233
26	ПГ, х.Незаймановский, ул. Красная,265
27	ПГ, х.Незаймановский, пер. Мельничный, 1
28	ПГ, х.Незаймановский, ул. Мельничная, 2 (маг.Минутка)
29	ПГ, х.Незаймановский, ул. 40 лет Победы 19/2
1	Площадка для забора воды из реки, х.Незаймановский, проезд по ул Мельничной на ул Северную (дамба № 111)
2	Площадка для забора воды из реки, х.Стринский, проезд с ул Красной на ул Северную (дамба № 116)
3	Площадка для забора воды из реки, х.Незаймановский, проезд на ул Северную, Отд №3 (дамба № 113)

1	ПВ, х Незаймановский, ул Школьная, 44 МДОУ д/с № 35
2	ПВ, х Незаймановский, ул Школьная, 24а МДОУ СОШ № 9

Глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района



В.А. Штангей