



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.
Телефон: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шевченко, 154 «А», тел. (86350) 4-21-92,
E-mail: 44gpn_rnd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 152/3**

(первая цифра номер распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Аксайского района детскому саду № 1 «Лучик» (МБДОУ №1 «Лучик»).
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главного государственного инспектора Аксайского района по пожарному надзору Луганского А.Н. № 152 от «08» ноября 2021 года в период с «06» декабря 2021 г. по «13» декабря 2021 г.

Старшим инспектором отдела деятельности и профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Скорописом Алексеем Ивановичем

проведена: внеплановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МБДОУ №1 «Лучик» Левда О.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	На объекте защиты, на первом этаже пожарный отсек расположенный в	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о	13.06.2022	

	осях 7-13/Б-Л/1 не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 14-20/А/3-Г/3 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа	требованиях пожарной безопасности»		
2.	На объекте защиты, на первом этаже пожарный отсек расположенный в осях 1-6/А-И не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 7-13/Б-Л/1 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.06.2022	
3.	На объекте защиты, на втором этаже пожарный отсек расположенный в осях 1-6/А-И не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 7-13/Б-Л/1 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.06.2022	
4.	На объекте защиты, на втором этаже пожарный отсек расположенный в осях 7-13/Б-Л/1 не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 14-20/А/3-Г/3 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.06.2022	

решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Лебра О.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Аксайскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской области

Скоропис А.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)