



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области «Детский сад №4»
346516 Ростовская область г. Шахты, пер. Мечникова. 58
e-mail: dou4@shakhty-edu.ru, тел. 8 (8636) 20-01-26

Согласовано
Председатель
ШГО РООВОИ



Утверждаю
Заведующий МБДОУ №4 г.Шахты
М.В.Повечерова
Приказ №127 от 03.09.2026г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта услуг в сфере образования МБДОУ №4 г. Шахты

2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ля инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №4»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Наименование (вид) объекта: здание детский сад: нежилое здание, бюджетное учреждение

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 346516, Ростовская область, г.Шахты, пер.Мечникова, д. 58

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью 4293 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 8563 кв.м.

1.4. Год постройки здания – 2022г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - в 2027г.

1.6. Название организации, которая предоставляет услуги населению: (полное название, согласно Уставу. Сокращенное наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад №4 г.Шахты» (МБДОУ №4 г.Шахты)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346516, Ростовская область, г.Шахты, пер. Мечникова, д.58

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – Департамент образования г.Шахты

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.145, тел. 8(8636) 22-45-46

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): – 230 мест , посещает 180 детей в день.

2.4. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте с пребыванием: с 07.30 до 18.30 часов

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети в возрасте от 1 года до 8 лет, взрослые трудоспособного возраста.

2.6. Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, нарушение слуха, с нарушением

умственного развития): - **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с интеллектуальными нарушениями.**

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида (да, нет) – **да.**

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта	Оценка состояния и недостатков
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ	Определено место стоянки, которое обеспечено маркировкой
2	Сменные кресло-коляски	Имеется сменное кресло-коляска
3	Адаптированные лифты	<i>Нет</i> , обслуживание инвалидов-колясочников возможно на 1 этаже здания
4	Наличие поручней	Поручни с не травмирующими окончаниями установлены
5	Наличие пандуса	Имеется стационарный пандус с разворотными промежуточными горизонтальными площадками, нескользким покрытием, оборудован навесом. <i>Приобрести (оборудовать) мобильный пандус для организации пути эвакуации для инвалидов-колясочников</i>
6	Обеспечение подъемными устройствами Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" Для ручных механических колясок с большими колесами. Грузоподъемность 130 кг	Отсутствует. Обслуживание инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата возможно на 1 этаже здания
7	Наличие раздвижных дверей на входе	Имеются открывающиеся двери. Определен порядок оказания помощи инвалидам сотрудниками МБДОУ при входе, имеется должностная инструкция
8	Обеспечение доступной входной группы	Входная группа доступна
9	Наличие доступной санитарно-гигиенической комнаты.	Имеется
10	Достаточность ширины дверных	Ширина дверных проемов

	проемов, в стенах	достаточная
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, (в т.ч. выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (информационно тактильные знаки) для обеспечения беспрепятственного доступа к инвалидам и лиц с ОВЗ к объектам.	На центральном входе имеется информация об объекте (в т.ч. выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (информационно тактильные знаки), а также знаки доступности для информирования и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам социального назначения. Пути движения до лестницы на 2 этаж, ступени, начиная с входной группы, обеспечены наземными указателями. Выполнена контрастная маркировка крайних ступеней для доступа инвалидов по зрению на 2 этаж здания. Необходимо на входе на территорию детского сада установить информация об объекте (в т.ч. выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (информационно тактильные знаки).
12	Дублирование инвалидам по зрению, зрительной информации звуковой информацией и текстовой информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Необходимо дублирование инвалидам по зрению, зрительной информации звуковой информацией. Имеется текстовая информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
13	Дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией	Необходимо дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией.
14	Наличие кнопок вызова помощника в санитарных комнатах и при входе в здание	Имеются кнопки вызова помощника при входе в здание. Отсутствует кнопка вызова помощника в санитарной комнате.

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется вывеска с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (только на входе в здание, нет на входе на территорию)
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в т.ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Обеспечена помощь инвалидам для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в т.ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий (разработан порядок, имеется должностная инструкция)
3	Проведение инструктирования, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Регулярно проводится инструктаж для лиц, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	Повышение квалификации работников детского сада по инклюзивному образованию в СПО	Сотрудники детского сада регулярно повышают квалификацию по вопросам инклюзивного образования
5	Наличие работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг	В МБДОУ имеется приказ о возложении оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг, определение порядка оказания помощи инвалидам прописать в должностной инструкции лиц, оказывающих помощь инвалиду
6	Предоставление услуги сопровождения инвалида по территории объекта	Обеспечена организация сопровождения инвалида по территории объекта, внесены соответствующие обязанности в должностную инструкцию лиц, оказывающих помощь по сопровождению инвалидов по территории
7	Предоставление услуги сурдопереводчика и	В штате организации не предоставляется услуга сурдопереводчика

	тифлопереводчика	
8	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ.	Транспортные средства отсутствуют
9	Обеспечение допуска на территорию объекта собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утв. Приказом Минтруда и социальных отношений Российской Федерации	Необходимо создание условий для обеспечения допуска на территорию объекта собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утв. Приказом Минтруда и социальных отношений Российской Федерации
10	Наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий (индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры)	Необходимо обеспечить наличие в помещениях для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
11	Адаптация официального сайта, для лиц с нарушением зрения	Официальный сайт детского сада адаптирован для лиц с нарушением зрения
12	Обеспечение услуг тьютора	Не предусмотрено
13	Обеспечение услуг педагога-психолога	В штате имеется педагог-психолог
14	Наличие в учебных помещениях технических средств для обеспечения образовательного процесса для инвалидов.	Отсутствуют
15	Наличие оборудованной сенсорной комнаты.	Оборудована сенсорная комната

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ	Сроки исполнения, года
--------------	---	-------------------------------

1	Обновлять маркировку места стоянки для инвалидов. Установить дорожный знак, обозначающий место стоянки.	Постоянно 2030г.
2	Установить дублирование инвалидам по зрению, зрительной информации звуковой информацией	2031г.
3	Установить дублирование необходимой инвалиду по слуху слуховой информации зрительной информацией	2031г.
4.	Установить вывеску с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фон на входе на территорию	2027г.
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов		
1	Регулярно организовать повышение квалификации работников детского сада по вопросам инклюзивного образования в СПО.	Постоянно
2	Контролировать функционирование версии сайта для слабовидящих с полным дублированием информации.	Постоянно
3	Обеспечивать регулярное обучение сотрудника, принимающего участие в организации сопровождения инвалида по территории объекта сотрудниками детского сада с внесением соответствующих обязанностей в должностную инструкцию, проведением инструктажей.	Постоянно
4	Ввести в штат персонала МБДОУ штатную единицу тьютора для сопровождения инвалидов, лиц с ОВЗ.	2031г.
5	Создать условия (определить порядок) для обеспечения допуска на территорию объекта собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утв. Приказом Минтруда и социальных отношений Российской Федерации.	2028г.