



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРЫЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

П Р И К А З

от 15.07.2026

№ 99

ст-ца Крыловская

**Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период 2027 - 2029 годов»
в государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания Краснодарского края
«Крыловский комплексный центр социального
обслуживания населения»**

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027 - 2029 годов» (далее – Программа) в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ответственному за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждении ведущему экономисту Носач Н.И. обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор

Л.Н. Мовсисян

Проект подготовлен и внесен:
Ведущий экономист

Н.И. Носач

Проект согласован:
Главный бухгалтер

А.В. Гапонова

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Крыловский комплексный центр социального
обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ СО КК
«Крыловский КЦСОН»
 Мовсисян Л.Н.

**ПРОГРАММА
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на период 2027- 2029 годы**

станция Крыловская

2026г.

Оглавление	стр
Паспорт программы	3-4
Введение	5
1. Общие сведения	6-7
2. Цели и задачи Программы	8
2.1. Цели Программы	8
2.2. Задачи Программы	8
3. Сроки и этапы реализации Программы	8-9
4. Перечень мероприятий программы и ее финансирование	10
5. Значения целевых показателей	11-12
6. Объем и источники финансирования	13-14
7. Ожидаемые результаты Целевые показатели	14

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Крыловский комплексный центр социального
обслуживания населения»

Полное наименование организации	<u>Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения»</u>
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Исполняющий обязанности директора – С.Е. Бурьба, ведущий экономист – Н.И. Носач, заведующий хозяйством – С.И. Пантелеева, заведующий ОССО – Л.В. Козина
Полное наименование разработчиков программы	Исполняющий обязанности директора – С.Е. Бурьба, ведущий экономист – Н.И. Носач
Цели программы	- повышение энергоэффективности использования энергоресурсов, снижение потребления ТЭР

Задачи программы	- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение уровня рационального использования ТЭР за счёт внедрения энергосберегающих мероприятий; - проработка механизмов заключения энергосервисных контрактов
Целевые показатели программы	- удельный расход электрической энергии; - удельный расход тепловой энергии; - удельный расход холодной воды; - удельный расход горячей воды; - удельный расход природного газа; - удельный расход моторного топлива; - <i>прочие показатели</i>
Сроки реализации программы	2027-2029 годы
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Всего по программе – 41,8 тыс. руб., в том числе: бюджетные источники – 18,0 тыс. руб.; собственные средства – 23,8 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2027 год: бюджетные источники – 5,0 тыс. руб.; собственные средства – 6,8 тыс. руб. 2028 год: бюджетные источники – 6,0 тыс. руб.; собственные средства – 8,0 тыс. руб.; 2029 год: бюджетные источники – 7,0 тыс. руб.; собственные средства – 9,0 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации программы	Обеспечение надежной и бесперебойной работы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.
Контроль за выполнением	Исполняющий обязанности директора – С.Е. Бурьба

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027-2029 годы» (далее – Программа) содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ГБУ СО КК «Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения».

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГБУ СО КК «Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения», так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

1. Общие сведения

Адрес ГБУ СО КК «Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения»: Краснодарский край, Крыловский район, станция Крыловская, улица Кооперативная дом 76, тел.8(86161) 35-2-70, исполняющий обязанности директора Бурьба Светлана Евгеньевна.

Общая техническая характеристика зданий, находящихся в оперативном управлении ГБУ СО КК «Крыловский комплексный центр социального обслуживания населения», представлена в Таблице №1

Таблица 1

№ п/п	Наименование здания, строения,	Год ввода в эксплуатацию (год)	Общая площадь (м ²)	Отапливаемая площадь (м ²)	Количество персонала (чел)
1	2	3	4	5	6
1	Административное здание, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 76	1983	144,2	144,2	25
2	Административное здание, ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, 36	1970	104	104	6
3	Гараж , ст.Крыловская, ул. Ленина, 21	1975	103,4	Не отапливается	0
Всего			351,6	248,2	31

Наличие и год выпуска транспортных средств представлена в Таблице № 2.

Таблица 2

№ п/п	Марка автомобиля (спецтехники)	Кол-во	Год выпуска
1	2	3	4
1	Nissan Almera, легковой	1	2012
2	Ford Transit 22278С, грузопассажирский	1	2013
3	Луидор - 225002, автобус	1	2016
4	LADA VESTA, легковой	1	2022
5	Mercedes-Benz-223201, автобус	1	2016

6	ВАЗ -21127, Лада Гранта, легковой	1	2019
7	ВАЗ -21127, Лада Гранта, легковой	1	2019

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг являются:

- 1) электрической энергии – ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- 2) тепловой энергии – МУП «Тепловые сети»,
- 3) природного газа – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»,
- 4) холодной воды – Крыловское МУП «Водоканал».

Информация об оснащенности приборами учета энергоресурсов и воды, точек поставки Учреждением представлена в Таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Вид энергоресурса и воды	Оснащенность приборами учета (%)		Характеристики прибора учета		
		план	факт	Класс точности	Тип (модель)	Срок очередной проверки
1	Электрическая энергия	100	100	0,5S; 1	Электрический трехфазный	2032г., 2034г., 2035г.
2	Холодная вода	100	100	B	сгв-15	2029г., 2030г.
3	Природный газ	100	100	1,5	BKG4т	2028г
4	Тепловая энергия	100	100	0,1	BKT-7	2035г

Фактические показатели потребленных ресурсов за предшествующий 3-х летний период представлены в Таблице №4.

Таблица №4

№ п/п	Наименование энергоресурса и воды	Единица измерения	Потребление энергоресурсов и воды за 3-и летний период		
			2023	2024	2025
1	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	28,24	27,34	26,59
2	Тепловая энергия	Гкал	37,45	37,28	27,98
3	Холодная вода	тыс. м ³	0,07	0,07	0,09
4	Горячая вода	тыс. м ³	0	0	0
5	Моторное топливо, в том числе:	л, т	13,1	10,5	10,4
5.1	бензин	л, т	10,7	8,9	8,74
5.2	дизельное топливо	л, т	2,1	1,6	1,66
5.3	газ	тыс. м ³	1,93	2,266	2,239

Общая информация о внутреннем и наружном освещении зданий Учреждения.

На освещение приходится 12 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в Учреждении. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 3,51 тыс. кВт*ч., ежегодно на освещение тратится около 43,07 тыс. руб.

Для освещения помещений Учреждения используется 191 лампа, из которых 15 шт. накаливания, 72 шт. энергосберегающих, 104 шт. светодиодных.

Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 9 ламп, из которых 4 шт. ламп накаливания, 5 шт. светодиодных.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Учреждении за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создания системы управления энергосбережением;
- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;
- повышение эффективности производства путем реконструкции и технического перевооружения;
- развитие системы управления энергосбережением;
- сокращение издержек учреждения, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет рационального их использования;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2027 - 2029 гг.

Реализация Программы осуществляется в 3 - этапа.

На 1 этапе 2027 г основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- мероприятия, направленные на снижение уровня потерь воды;
- мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемой электрической энергии;

На 2 этапе 2028 г. основными мероприятиями в области энерго - сбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения, отопления;

- недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные рабочим процессом, а также контроль за выключением из источников питания электроприемников после использования;

На 3 этапе 2029 г основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- контроль за чистотой осветительного оборудования. Загрязнение, в т.ч. пыль, снижает эффективность освещения на 10-30 %. Реализация данного мероприятия экономит 2 % потребления электроэнергии.

- мероприятия, направленные на заключение энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Учреждением в целях достижения экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды;

4. Перечень мероприятий программы и ее финансирование Таблица №5

Таблица №5

	2027			2028			2029		
	Финансовое обеспечение			В стоимостно м выражении тыс. руб.			Финансовое обеспечение		
	источники	объём %		источники	объём %		источники	объём %	В стоимостно м выражении тыс. руб.
Наименование мероприятий программы									
Обучение ответственных лиц по электробезопасности	бюджет	100	5	бюджет	100	6	бюджет	100	7
Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка средств наглядной агитации по энергосбережению	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена вышедших из строя сломанных светодиодных светильников	внебюджетный	100	6,8	внебюджетный	100	8	внебюджетный	100	9
Итого :			11,8			14,0			16,0

5. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2027-2029 г. согласно автоматизированной расчетной формы Таблица №6

Таблица № 6.1
Административное здание №1

Тип ресурса	Ед. измерения	Показатели потребления ресурса в базовом (2025) году	Для функционально-типологических групп		Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период (до 6%)
			Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период	
Электрическая энергия	кВтч/м2	30,06	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Тепловая энергия	Гкал/м2 ГСОП	13,01	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Горячая вода (ГВС)	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода (ХВС)	м3/чел	0,38	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Природный газ	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	0,00002	неприменимо	6%	0

Таблица № 6.2
Административное здание №2

Тип ресурса	Ед. измерения	Показатели потребления ресурса в базовом (2025) году	Для функционально-типологических групп			Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период (до 6%)
			Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период	Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период (до 6%)	
Электрическая энергия	кВтч/м2	26	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Тепловая энергия	Гкал/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Горячая вода (ГВС)	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода (ХВС)	м3/чел	0,39	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Природный газ	м3/м2	0,01	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Таблица № 6.3

Гараж

Тип ресурса	Ед. измерения	Показатели потребления ресурса в базовом (2025) году	Для функционально-типологических групп			Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период (до 6%)
			Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период	Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период (до 6%)	
Электрическая энергия	кВтч/м2	10,49	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Тепловая энергия	Гкал/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Горячая вода (ГВС)	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Холодная вода (ХВС)	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Природный газ	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2 ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Моторное топливо	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Автоматизированная расчетная форма (калькулятор) рассчитала целевой уровень снижения потребления ресурсов (таблица № 6):

Здание, строение, сооружение № 1

1) Потребление электрической энергии в базовом 2025 году – 30,06 кВтч/м2, целевой уровень экономии составил 0 %. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

2) Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию – 13,01 Втч/м2/ГСОП, целевой уровень экономии составил 0%. Целевой уровень снижения на трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

3) Потребление холодной воды – 0,38 м3/чел, целевой уровень экономии составил 0%. Целевой уровень снижения на трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

4) Потребление моторного топлива - 0,00002 т/л, целевой уровень экономии составил 6%.

Здание, строение, сооружение № 2

1) Потребление электрической энергии – 26,0 кВтч/м2, целевой уровень экономии составил 0%. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

2) Потребление природного газа – 0,01 м3/м2, целевой уровень экономии составил 0%. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

3) Потребление холодной воды – 0,39 м3/чел, целевой уровень экономии составил 0%. Целевой уровень снижения на трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

Здание, строение, сооружение № 3

1) Потребление электрической энергии – 10,49 кВтч/м2, целевой уровень экономии составил 0%. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал, что здание эффективно, требование не устанавливается.

6. Информация об источниках финансирования

В период 2027-2029 годы общий объем финансирования Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027-2029 годы» за счет всех источников финансирования составит 41,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.;
- за счет краевого бюджета - 0,00 тыс. руб.;
- за счет бюджетных источников – 18,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 23,8 тыс. руб.

Год реализации	Объем финансирования, тыс. рублей				
	Всего	Источник финансирования			
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджетный источник	Внебюджетный источник
1	2	3	4	5	6
2027	11,8	0	0	5,0	6,8
2028	14,0	0	0	6,0	8,0
2029	16,0	0	0	7,0	9,0
Всего	41,8	0	0	18,0	23,8

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027 - 2029 годы» в Учреждении планируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

Директор
ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН»



Л.Н. Мовсесян