



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 82-01-18-0061-2024

РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67
(место выдачи предписания)

«21» 02.2024

Мною, старшим специалистом 1 разряда ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ
Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Скороходовой К.Ю.

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Константиновская школа»
Симферопольского района Республики Крым (ОГРН 1159102004797, ИНН 9109008491), 297563, Республика
Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Школьная д.1.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии
населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

-В соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-оградить территорию по периметру,

-В соответствии с п.2.3.1, п.2.3.2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- обеспечить мероприятия по
созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

-В соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-восстановить целостность асфальтового
покрытия территории,

-В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-оборудовать спортивную площадку и
беговые дорожки,

-В соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-довести до нормы уровень искусственной
освещённости в каб.№45,

в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия пола в части кабинетов: деревянных деформированных - каб. ОБЖ, каб. №42 и в большом спортивном зале; восстановить целостность линолеумного покрытия пола: каб. №32, №37, в обеденном зале; восстановить целостность бетонных полов в мастерских для мальчиков,

-В соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- подводкой воды обеспечить кабинеты химии и кабинет физики. Обеспечить подачей горячей проточной воды умывальные раковины, установленные в буфете-раздаточной и умывальные раковины, установленные в санитарных узлах,

-В соответствии с п.2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») - все функционирующие туалеты оборудовать кабинами с дверями. Умывальные раковины в санитарных узлах обеспечить подачей горячей проточной воды. Восстановить облицовочное покрытие стен и полов в функционирующих туалетах. Провести ремонт и задействовать все туалеты, предусмотренные проектом строительства,

-В соответствии с п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- провести ремонт в спортивном зале: восстановить целостность деревянных деформированных многолетними накрасами полов, восстановить целостность стен,

-В соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- для обеспечения полноценного режима проветривания заменить устаревшую оконную столярку коридорах, кабинете ОБЖ, в малом и большом спортивных залах, мастерской,

-В соответствии с п.2.15, п.3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»- решить вопрос с бесперебойной подаче горячей проточной воды в буфет раздаточную и обеспечить мытье столовой посуды в соответствии санитарными требованиями,

- В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -своевременно и в полном объеме проводить мероприятия по производственному контролю с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в образовательном учреждении.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района Республики Крым. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе по адресу: РК, г.Симферополь, ул.Набережная, 67, тел.272283, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 05 » 02 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Сторни: *Сторни* (должность лица, составившего предписание) (подпись) *Скорюкова* (инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 02 2024 г. *Сторни* (подпись) *Александр* (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: