

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Симферопольского района
Республики Крым

С.В. Дмитрива
«03» июля 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Константиновская школа»

М.В. Маршалок

«03» июля 2023 г.



План адаптации для МГН объекта

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»

297563, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район,
с. Константиновка, ул. Школьная, дом 1
на период 2021-2025 годы

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1.	2	3	4	5	6
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Имеются перепады высот на путях движения МГН	-	Отремонтировать пути для движения МГН, устранить перепады высот	2021г.	-
1.2.	Отсутствует тактильная разметка на прилегающей территории	-	Нанести тактильную разметку на прилегающей территории	2021 г.	-

2. Вход в здание

2.1.	Отсутствует тактильная разметка перед лестницей и входной дверью, отсутствует нормативная кнопка вызова	-	Нанести тактильную разметку, установить нормативную кнопку вызова	2022 г.	-
2.2.	Отсутствует оборудованный съезд для инвалидов-колясочников	-	Оборудовать съезд в соответствии с требованиями СП 59.13390.2020.	2024 г.	-
2.3.	Отсутствуют нормативные поручни на входной площадке	-	Установить нормативные поручни на входной площадке	2024 г.	-

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

3.1.	Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН (мнемосхема)	-	Вывесить схему движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	2023 г.	-
3.2.	Отсутствует тактильная напольная разметка на путях движения МГН	-	Нанести тактильную напольную разметку на путях движения МГН	2023 г.	-

4. Зона целевого назначения

4.1.	Отсутствуют тактильные информационные таблички с шрифтом Брайля на дверях помещений	-	Установить тактильные информационные таблички с шрифтом Брайля на дверях помещений	2025 г.	-
4.2.	Лестница внутри здания не дублируется подъёмными устройствами	-	Приобрести подъёмные устройства	2025 г.	-

5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1.	Дверная ручка не соответствуют стандартам. Выключатель установлен с нарушениями правил	-	Установить двери с замком, имеющим задвижную ручку, перенести выключатель.	2025 г.	-
5.2.	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; диспенсер для туалетной бумаги	-	Оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; диспенсер для туалетной бумаги	2025 г.	-
5.3.	Отсутствует откидные опорными поручни	-	Установить откидные опорные поручни	2025 г.	-

5.4	Отсутствует у дверей туалета знак доступности, кнопка вызова	-	Установить у дверей туалета знак доступности, кнопку вызова	2025г.	-
5.5.	Водопроводный кран не отвечает стандартам.	-	Установить водопроводный кран с рычажной ручкой.	2025г.	-
6. Система информации на объекте (на всех объектах)					
6.1.	Отсутствует тактильная напольная разметка, тактильные мнемосхемы, тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля, индукционная система для слабослышащих	-	Приобрести и установить: -тактильную напольную разметку, -тактильные мнемосхемы, -тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля, -индукционная система для слабослышащих	2025 г.	-
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)					
7.1.	Зона путей движения не принадлежит МБОУ «Константиновская школа», а принадлежит администрации Перовского сельского поселения: на остановке отсутствует схема движения МГН к объекту	-	Написать письмо в администрацию Перовского сельского поселения о размещении схемы движения МГН к объекту	2021 г.	-
7.2.	Имеются препятствия на пути следования к объекту; неровный асфальт, отсутствует тактильная разметка	-	Написать письма в администрацию Перовского сельского поселения о решении вопросов по ликвидации препятствий на пути МГН (выравнивание асфальта и нанесение тактильной разметки).	2021 г.	-